

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2015 году по состоянию на 01.03.2015 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 2.02.2015 г. 3-10 аварийное отключение Ф-10.00 п./ст. Хопер II. Причина отключения - обрыв ВЛ-10кВ. Абоненты запитаны по резервной схеме. 16-00 Ф-10.00 п./ст. Хопер II введен в работу.
2. 2.02.2015 г. 4-40 аварийное отключение Ф-10.20 п./ст. Хопер I. 4-55 Ф-10.20 п./ст. Хопер I включили повторно, нормально.
3. 2.02.2015 г. 6-00 аварийное отключение Ф-10.36 п./ст. Хопер I. Причина отключения – обрыв ВЛ-10кВ. Абоненты запитаны по резервной схеме. 15-40 Ф-10.36 п./ст. Хопер I введен в работу.
4. 6.02.2015 г. производились работы по план-графику капитального ремонта на ТП «Склад МГЗ» замена трансформатора ТМ 400/10 на ТМ 160/10 . На время работ (с 9-45 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 6.02.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ЛВЗ», ТП «Спец.АТХ», ТП «Школа № 6» НЭР-1 с 13-30 до 15-45.
6. 9.02.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Овражная» НЭР-2. На время работ (с 9-20 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 10.02.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Кузнечная», КТП «Революционная» НЭР-2. На время работ (с 10-00 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 16.02.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Ленина», ТП «Красноармейская», ТП «ЖСК-4», ТП «Дом МКК», ТП «Мельничная», КТП «Склад МГЗ» НЭР-1 с 9-00 до 16-25.

9. 17.02.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Нефтяная», ТП «Кирпичный 3-д», ТП «Заготзерно» НЭР-1 с 9-00 до 13-20.
10. 17.02.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Дет.сад» НЭР-3. На время работ (с 13-45 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 18.02.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Горохова», ТП «Уральская», ТП «Пролетарская», КТП «Ртищевская» НЭР-1 с 9-00 до 13-00.
12. 18.02.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Школа №68» НЭР-3. На время работ (с 13-25 до 14-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 19.02.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «9 января», КТП «Северная», КТП «Затонская», КТП «Гвардейская», ТП «Библиотека», ТП «Астраханская» НЭР-1 с 9-00 до 16-30.
14. 25.02.2015 г. производились работы по план-графику капитального ремонта на ТП «Типография» замена трансформаторов ТМ 400/10 и ТМ 250/10 на ТМ 200/10. На время работ (с 14-10 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнер-

ГО»

1. 04.02.2015г. ТП-167 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 05.02.2015 г. - монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0.4 кВ ЗТП-57 . На время производства работ с 09-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 06.02.2015 г. – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ Ф-612 . На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 09.02.2015 г. – монтаж силового трансформатора в ЗТП-33. На время производства работ с 16-00 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 10.02.2015 г. – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-9 по ул.К-Маркса. На время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 11.02.2015 г. – монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ГКТП-61. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 17.02.2015 г. – монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ЗТП-86. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 19.02.2015 г. – ремонт кабельных наконечников и соединений в РУ-0,4 кВ ЗТП-32. На время производства работ с 13-30 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 25.02.2015 г. – монтаж провода СИП-2 на ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-58 по ул.4-я Сосновая, согласно выполнения технологического присоединения абонентам. На время производства работ с 10-00 по 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача эл.энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

1. 2.02.2015 г. ТП-230 ул. Краснодарская – подключение абонентов на СИП. На время работ (с 9-00 до 11-47) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 3.02.2015 г. с 13-20 до 17-00 КТП – 351 ВЛ-0,4 кВ – обрезка деревьев, восстановление СИП. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 4.02.2015 г. ТП-289 ВЛ – 0,4 кВ ул. Бережная, 31 – обрезка деревьев и замена ввода.. На время работ (с 10-20 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 13.02.2015 г. ТП-38 ВЛ – 0,4 кВ опора 38-8/00-1 – обрезка дерева, замена концевых муфт. На время работ (с 9-00 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 16.02.2015 г. ТП-1152 производился текущий ремонт. На время работ (с 9-00 до 10-41), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 18.02.2015г. РП-2 РУ-0,4 кВ – испытание оборудования. На время работ (с 10-00 до 10-18), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 25.02.2015г. ТП-231 – чистка и регулировка оборудования. На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 2.02.2015г. производились плановые работы на ТП 4-19 РУ-0,4кВ (опрессовка наконечников). На время работ (с 13-40 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 2. 9.02.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-2,Ф-4 КТП-207, текущий ремонт (монтаж СИП). На время работ (с 09-00 до 14-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 3. 12.02.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП-35, текущий ремонт (демонтаж и монтаж кабеля). На время работ (с 14-00 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 4. С 16.02.15 – по 19.02.15 производились плановые работы (капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ У.О.) от ТП-220 – РП-9, замена провода АС на СИП.
 5. 18.02.2015г. производились плановые работы на ТП 25 , текущий ремонт (замена трансформатора). На время работ (с 9-07 до 10-09) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 20.02.2015г. производились плановые работы на ТП 58 РУ-0,4кВ, Ф-7 (ремонт рубильника). На время работ (с 13-45 до 14-06) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.