

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» по состоянию на **01.03.2016** г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 2.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Мостовая» НЭР №2. На время работ (с 9-40 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 2.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Магнит» НЭР №4. На время работ (с 9-40 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 2.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Тир» НЭР №4. На время работ (с 13-10 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 4.02.2016 г. 3-30 аварийное отключение Ф-10.12 ПС «Хопер I». 4-14 повторное включение – успешно.
5. 4.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «ГПИ» НЭР №4. На время работ (с 9-50 до 11-32) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 4.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Совхозная» НЭР №2. На время работ (с 09-19 до 11-32) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 4.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «8 марта» НЭР №2. На время работ (с 13-14 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 5.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Полярная» НЭР №3. На время работ (с 9-10 до 10-39) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 5.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Кузнечная» НЭР №3. На время работ (с 13-40 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 8.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Больничная» НЭР №4. На время работ (с 9-15 до 13-27) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 8.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Общежитие пединститута» НЭР №2. На время работ (с 9-23 до 11-21) потребители

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 9.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «9 января» НЭР №2. На время работ (с 9-09 до 11-07) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 10.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Больничная» НЭР №4. На время работ (с 7-15 до 8-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 10.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Пугачевская» НЭР №2. На время работ (с 9-02 до 11-54) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 11.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «ЖСК-3» НЭР №4. На время работ (с 8-40 до 11-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 11.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Гагарина» НЭР №2. На время работ (с 9-30 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 15.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «ГПИ» НЭР №4. На время работ (с 7-15 до 12-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 16.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «ГКБ» НЭР №4. На время работ (с 7-10 до 12-32) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 16.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Советская» НЭР №2. На время работ (с 9-10 до 10-47) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 17.02.2016 г. 2-25 аварийное отключение Ф-10.16 ПС «Город». 5-57 переключили на резерв. Причина отключения выход из строя КЛ-10кВ ПС «Город – ТП Р.Люксембург» - выведена в ремонт. 20.02.2016 г. 14-34 КЛ-10кВ ПС «Город – ТП Р.Люксембург» введена в работу.

21. 17.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Рынок» НЭР №2. На время работ (с 9-00 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 17.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Рынок» НЭР №4. На время работ (с 11-12 до 14-11) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

23. 17.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ «80кв. дом» НЭР №4. На время работ (с 14-22 до 15-25) потребители

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

24. 18.02.2016 г. аварийное отключение РП-3 ячейка № 9. 11-04 переключили на резерв. Причина отключения выход из строя кабельной линии 10кВ «ТП Типография – ТП Урицкого» - выведена в ремонт.

25. 18.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Горсад» НЭР №4. На время работ (с 11-02 до 14-11) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

26. 23.02.2016 г. 1-04 аварийное отключение ТП «АТХ-7» ячейка № 7. 1-26 Включили повторно – успешно.

27. 25.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Революционная» НЭР №3. На время работ (с 13-05 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

28. 25.02.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.03 ПС «Хопер II» НЭР №5. На время работ (с 10-30 до 14-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. С 2.02 по 4.02.2016г. производились плановые работы на ТП 11-4 РУ-10кВ секция №1 (замена камер КСО). На время работ (с 8-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 8.02.2016г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-158 (монтаж СИП). На время работ (с 9-00 до 13-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 10.02.2016г. производились плановые работы на РП-7 Т-1 (ремонт силового трансформатора). На время работ (с 9-15 до 10-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 12.02.2016г. производились плановые работы на ТП-112 (установка вентиляционной сетки). На время работ (с 13-45 до 14-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 19.02.2016г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ РП-1 Ф-2 (замена опоры №2-00/26 ВЛ-6кВ у КТП-7). На время работ (с 9-35 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 01.02.2016г. ТП-50 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 01.02.2016г. ТП-56 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 02.02.2016г. Линия 21 ВЛ-6кВ у ТП-76 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

34. 15.02.2016г. ТП-141 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

35. 16.02.2016г. ТП-62 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

36. 16.02.2016г. ТП-8 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

37. 17.02.2016г. ТП-22 Ревизия оборудования НЭР3. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

38. 17.02.2016г. ТП-85 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

39. 18.02.2016г. ТП-211 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

40. 18.02.2016г. ТП-87 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

41. 19.02.2016г. ТП-61 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

42. 19.02.2016г. ТП-83 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

43. 19.02.2016г. ТП-57 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 02.02.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-104 – монтаж на ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присоединению, ул.Берёзовая. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

2. 11.02.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 1 КТП- 4 – перетяжка провода ВЛ - 0.4 кВ, текущий ремонт по ул.Кирова. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 15.02.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ГКТП-22 – обрезка деревьев по ул.Колхозная . На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 16.02.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-127 – обрезка деревьев по ул.Бебеля . На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

5. 17.02.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-612 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ — обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-612. На время производства работ с 13-30 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

6. 18.02.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-612 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ —перетяжка провода ВЛ-6 кВ Ф-612. На время производства работ с 13-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

7. 24.02.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.3 ЗТП- 71 – обрезка деревьев по ул.Советская . На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

1. 11.02.2016 г. с 09.00 до 16.00 – ТП – 7, ТП – 53 ВЛ – 0,4 кВ р-к «Пушкина» обрезка деревьев. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

2. 12.02.2016 г. с 9.00 до 14.00 ф. 652 ВЛ – 6 кВ – ревизия грозозащиты. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

3. 19.02.2016 г. с 13.30 до 16.00 ТП – 167 – проведение текущего ремонта подстанции. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

4. 19.02.2016 г. с 9.00 до 12.00 текущий ремонт ТП – 322. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.

5. 25.02.2016 г. с 09.00 до 16.00 КЛ – 6 кВ ф. 636 – восстановление кабельной линии на участке между ТП – 214 и ТП – 160. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.