

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2020 году по состоянию на **01.04.2020** г.:

### **Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 06.03.2020г. производились плановые работы на ТП-88 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (НЭР-2). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 11.03.2020г. производились плановые работы на КТП-82 РУ-6кВ РУ-0,4кВ (НЭР-3). На время работ (с 10-05 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 16.03.2020г. производились плановые работы на ТП-8а-2 РУ-10кВ (монтаж КЛ). На время работ (с 09-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 19.03.2020г. производились плановые работы на ВЛ-04кВ КТП-233 ф.1 (замена опоры). На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 25.03.2020г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ ф3 ПС Восточная (ревизия разрядников). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

### **Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети**

1. 03.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Гвардейская» НЭР-3. На время работ (с 13-52 до 15-28) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 04.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Декабристов» НЭР-2. На время работ (с 09-47 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 05.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Астраханская» НЭР-3. На время работ (с 09-50 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 05.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «УКС» НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 06.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонт на ТП «Молодежная» НЭР-2. На время работ (с 13-00 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 10.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «Чернышевского» - СР- 28 НЭР-5. На время работ (с 09-25 до 13-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 10.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Исипина» НЭР-2. На время работ (с 09-50 до 11-35 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 10.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Республиканская» НЭР-2. На время работ (с 13-15 до 14-58) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 10.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ КТП «Исипина» НЭР-4. На время работ (с 13-50 до 14-56) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 12.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Бойлерная» НЭР-2. На время работ (с 09-27 до 11-30 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 13.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Общежитие АТП» НЭР-2. На время работ (с 09-40 до 11-30 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 13.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Колледж» НЭР-2. На время работ (с 13-35 до 15-10 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 17.03.2020г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «РСУ». На время работ (с 09-15 до 15-11 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 19.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Республиканская» НЭР-4. На время работ (с 08-56 до 14-48 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 20.03.2020г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «РСУ». На время работ (с 09-03 до 15-20 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 25.03.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Баня №3» НЭР-2. На время работ (с 09-50 до 11-30 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»**

1. 01.03.2020г. ТП-1. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-25ч. до 10-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

2. 02.03.2020г. от ТП-35 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ к ул.Ленина. На время работ (с 08-45ч. до 16-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 02.03.2020г. П/С "Вольская городская 35/6". Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-20ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

4. 03.03.2020г. от ТП-5 к ТП-18А ревизия оборудования РУ-6кВ по НЭР-2. На время работ (с 08-50ч. до 11-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

5. 03.03.2020г. ТП-14. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-50ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

6. 03.03.2020г. ТП-124. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-50ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

7. 04.03.2020г. ТП-3 Ф-19. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-35ч. до 10-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

8. 04.03.2020г. ТП-4. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-20ч. до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

9. 05.03.2020г. ТП-15. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-25ч. до 10-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

10. 05.03.2020г. Монтаж опор от ТП-84, Ф-12 к ул. Коммунистической. На время работ (с 08-54ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 06.03.2020г. ТП-7. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-55ч. до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

12. 06.03.2020г. Монтаж опор ВЛ-0,4кВ от ТП-37. На время работ (с 08-37ч. до 13-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 10.03.2020г. ТП-76. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-35ч. до 10-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

14. 10.03.2020г. От ТП-84 Ф-12, замена опор ВЛ-0,23 к ул. Коммунистической.. На время работ (с 08-54ч. до 15-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 10.03.2020г. ТП-52А. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-25ч. до 15-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

16. 11.03.2020г. ТП-22. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-25ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

17. 11.03.2020г. Замена опор ВЛ-0,4кВ от ТП-17 (Львов п-к). На время работ (с 08-47ч. до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 11.03.2020г. От ТП-22. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,23кВ На время работ (с 10-00ч. до 11-28ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 11.03.2020г. ТП-85. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-25ч. до 15-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

20. 12.03.2020г. ТП-36. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 08-48ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

21. 12.03.2020г. Замена опор ВЛ-0,23кВ перетяжка СИП-2 от ТП-84 к ул. Коммунистической. На время работ (с 09-21ч. до 16-28ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 12.03.2020г. ТП-86. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-27ч. до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

23. 13.03.2020г. ТП-45. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-35ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

24. 13.03.2020г. ТП-85. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛИ-0,4кВ. На время работ (с 10-00ч. до 11-28ч.) потребители были предупреждены о

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

25. 16.03.2020г. ТП-45. Ревизия оборудования РУ-6кВ по НЭР-2. На время работ (с 08-35ч. до 10-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

26. 16.03.2020г. От ЗТП-42. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛИ-0,4кВ На время работ (с 09-05ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

27. 16.03.2020г. ТП-89. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-20ч. до 14-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

28. 17.03.2020г. ТП-6. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-36ч. до 11-07ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

29. 17.03.2020г. ТП-20. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-20ч. до 15-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

30. 18.03.2020г. ТП-29. Ревизия оборудования РУ-6кВ по НЭР-2. На время работ (с 09-25ч. до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

31. 18.03.2020г. ТП-29. Ревизия оборудования РУ-6кВ по НЭР-2. На время работ (с 13-47ч. до 16-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

32. 19.03.2020г. РП-300. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-35ч. до 10-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

33. 19.03.2020г. РП-500. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-50ч. до 15-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

34. 20.03.2020г. Замена опор ВЛ-0,4кВ от ЗТП-40 (ул.Серова,1). На время работ (с 13-20ч. до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

35. 23.03.2020г. ТП-11А. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-20ч. до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

36. 24.03.2020г. ТП-60. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 08-48ч. до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

37. 24.03.2020г. Замена опор ВЛ-6кВ от ТП-65 - ТП-69. На время работ (с 08-48ч. до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

38. 24.03.2020г. ТП-63. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-36ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

39. 25.03.2020г. От КТПН-39. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ На время работ (с 09-05ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

40. 25.03.2020г. ТП-53. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 09-10ч. до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена .

41. 25.03.2020г. ТП-58. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-50ч. до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

1. 05.03.2020 г. ТП-25 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-00 до 11-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 05.03.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 – работы по НЭР-4. На время производства работ с 10-20 до 11-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 05.03.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от РП-2 – работы по НЭР-4. На время производства работ с 13-20 до 15-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 05.03.2020 г. ТП-90 – протяжка и чистка оборудования. На время производства работ с 09-55 до 11-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 10.03.2020 г. ТП-5 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 14-05 до 16-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 10.03.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф.2 – обрезка деревьев . На время производства работ с 14-30 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 11.03.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 ф.1 – обрезка деревьев . На время производства работ с 08-55 до 10-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 11.03.2020 г. РП-1 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-30 до 16-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 11.03.2020 г. РП-1 – обрезка деревьев. На время производства работ с 14-30 до 16-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 12.03.2020 г. ТП-3 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-35 до 16-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
11. 12.03.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 – работы по НЭР-4. На время производства работ с 13-50 до 15-10 потребители были предупреждены о

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

12. 17.03.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 – обрезка деревьев . На время производства работ с 13-10 до 15-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

13. 18.03.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф.1 – работы по кап. ремонту. На время производства работ с 09-30 до 14-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

14. 19.03.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф.1 – работы по кап. ремонту. На время производства работ с 09-05 до 12-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

15. 20.03.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф.2 – правка опор. На время производства работ с 10-25 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

16. 23.03.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.3 – перетяжка провода, обрезка деревьев. На время производства работ с 14-25 до 15-55 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

**Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельские межрайонные электрические сети**

1. 04.03.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП - 343 – НЭР-2. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

2. 05.03.2020 г. с 09.00 до 14.00 ч. ТП- 256- НЭР-2. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

3. 11.03.2020 г. с 09.00 до 15.00 ч. ВЛ-6кВ ф.20 от П/С «Лесозаводская» до ТП-29 – верховая ревизия разрядников и обрезка деревьев. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

4. 16.03.2020 г. с 09.00 до 12.00 ч. ТП - 267 – НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

5. 18.03.2020г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛ-0,4 кВ от ТП- 248 руб. «Столбовая» - замена аварийных опор. На время потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

6. 20.03.2020 г. с 09.00 до 12.00 ч. ТП – 46 - замена трансформатора. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.

7. 27.03.2020 г. с 09.00 до 15.00 ч. ТП-270 I секция 0,4кВ – монтаж рубильника и ошиновки .