

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на **01.05.2013** г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 02.03.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта РП-2 РУ-0,4 кВ монтаж рабочей нулевой шины, чистка оборудования. На время производства работ с 13-30 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 03.04.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ ул. Кирова от ЗТП-9 замена перекидок на жилые дома. На время производства работ с 9-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 08.04.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта в РП-1 РУ-0,4 кВ –замена автоматов уличного освещения. Отключения потребителей не было.
4. 09.04.2013 г. Производились аварийные работы на ВЛ-0,4 кВ от РП-1, ТП-5, ТП-36 –устранение повреждения цепи управления. Время производства работ с 9-00 до 11-20. Отключения потребителей не было.
5. 10.04.2013 г. Производились плановые работы в ЗТП-32 –замена рубильника 0,4 кВ РПС, чистка оборудования. На время производства работ с 9-30 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 24.04.2013 г. Производились аварийные ремонтные работы на КЛ-6 кВ, отпайка от ВЛ-6 кВ ф.2 от ПС Маркс 110/35/6 кВ –замена концевой муфты. Время производства работ с 9-00 до 10-40. Отключения потребителей не было.
7. 24.07.2013 г. Производились плановые работы в ЗТП-87 –установка ОПН- 6 кВ, чистка оборудования. На время производства работ с 13-30 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические

сети

1. 04.04.2013 г. производились плановые работы по графику подготовки к грозовому сезону 2013 г. на ВЛ-6 кВ фид.-673. На время работ (с 13-30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 08.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-1; РУ-6 кВ, ячейка фид-611 – замена пункта учета, текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 12.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-4; РУ-6 кВ Фид- 644, 648, 641, 642, 640А, 641А выверка, ревизия пунктов учета. На время работ (с 10-00 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 13.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-6, РУ-6-0,4 кВ тр-р – текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 16.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-171, РУ-6-0,4 кВ тр-ры – текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»

1. 02.04.2013 г. прорезка деревьев ул. Саратовская 3/13. На время работ (с 09-00 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 03.04.2013 г. заменена концевой деревянной опоры №36 ВЛ-6кВ Л-18. На время работ (с 08-30 до 16-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 03.04.2013 г. ТП-92 ревизия электрооборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена силового трансформатора №1 на 630кВА; работы по графику планово предупредительного ремонта ревизия электрооборудования. На время работ (с 13-00 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 04.04.2013 г. замена деревянных опор по ул. Дзержинского производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта. На время работ (с 08-30 до 16-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 11.04.2013 г. производились работы по технологическим присоединениям ТП-83 РУ-0,4кВ установка опоры. На время работ (с 08-00 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 12.04.2013 г. производились работы по техническим присоединениям ТП-83 РУ-0,4кВ прокладка СИП по опорам ул. Коммунистическая. На время работ (с 08-00 до 15-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 16.04.2013 г. ремонт КЛ-6кВ на участке РП400 – ТП164 . На время работ (с 8-30 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 01.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-212, РУ-04кВ II секция, Т-1, текущий ремонт (установка панели ЩО-70, ошиновка). На время работ (с 11-00 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 03.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП-1, Ф-6, текущий ремонт (замена опор). На время работ (с 13-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 15.04.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-10кВ, Ф-7, РП-9, ПС «Сазанлейская». На время работ (с 05-00 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 24.04.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-10кВ, Ф-5, РП-9, ПС «Сазанлейская». На время работ (с 06-00 до 17-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 24.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 10-10, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2, ПС «Восточная», текущий ремонт. На время работ (с 14-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические

сети

1. 02.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ ТП-“Гагарина”. НЭР-4. На время работ (с 9-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 03.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ. ТП “Гагарина”.НЭР-4. На время работ (с 9-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 03.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП”9 Января”. НЭР-2. На время работ (с 09-30 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 04.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП”Северная” . НЭР-2. На время работ (с 09-10 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 04.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП”Гагарина”; НЭР-4. На время работ (с 09-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 05.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП”Урицкого”.НЭР-4. На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 05.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП”Затонская”; НЭР-2. На время работ (с 14-00 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 08.04.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ТП"БПК"; Демонтаж и монтаж опор ВЛ-0,4кВ по ул.Астроханская. На время работ (с 09-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 08.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП"Библиотека"; НЭР-2. На время работ (с 09-30 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 09.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП"Астраханская"; НЭР-2. На время работ (с 09-20 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 10.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП"Гвардейская"; НЭР-2. На время работ (с 09-30 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 11.04.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП"БПК"; Демонтаж и монтаж опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 11.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП"Заготзерно"; НЭР-2. На время работ (с 13-10 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 12.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП"Баня-1"; НЭР-2. На время работ (с 13-10 до 14-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 15.04.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП"БПК"; Демонтаж и монтаж опор ВЛ-0,4кВ. На

время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 15.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП"Б.Революционная"; НЭР-3. На время работ (с 13-40 до 15-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 16.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП"Народная"; НЭР-3. На время работ (с 10-05 до 12-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 17.04.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП"БПК"; НЭР-3. На время работ (с 15-00 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Начальник ПТО

Д.Е.Стрига

