

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2015 году по состоянию на 01.01.2015 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 01.04.2015г. ТП-9 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования НЭР-2, про-резка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 01.04.2015г. ТП-118 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования НЭР2, про-резка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 02.04.2015г. ТП-113 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования НЭР2, про-резка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 02.04.2015г. ТП-212 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования НЭР2. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 03.04.2015г. ТП-211 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 06.04.2015г. ТП-106 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 06.04.2015г. ТП-105, 105а РУ-6/0,4/0,23кВ Ревизия электрооборудования. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-00 до 16-30ч.) потреби-тели были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после заверше-ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 07.04.2015г. ТП-22 РУ-6/0,23кВ Ревизия электрооборудования. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 07.04.2015г. ТП-85 РУ-6/0,23кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 13-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 08.04.2015г. ТП-139а РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 08.04.2015г. ТП-139 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 13-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 09.04.2015г. ТП-131 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 09.04.2015г. ТП-98 РУ-6/0,23кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 13-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 10.04.2015г. ТП-65 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 13.04.2015г. ТП-5 РУ-6/0,4/0,23кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 13.04.2015г. ТП-114 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 13-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 14.04.2015г. ТП-116 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 15.04.2015г. РП-300 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 15.04.2015г. ТП-80 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 13-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 16.04.2015г. ТП-84 РУ-6/0,4/0,23кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

21. 17.04.2015г. ТП-121, 54 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 20.04.2015г. ТП-1 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

23. 20.04.2015г. ТП-2 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

24. 22.04.2015г. ТП-68, 35 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

25. 22.04.2015г. ТП-18 РУ-6/0,23кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 13-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

26. 24.04.2015г. ТП-50 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 07.04.2015 г. ВЛ-0,4кВ от ЗТП -11 гр.1 - обрезка деревьев по ул. 5-я линия. На время производства работ с 09-45 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 09.04.2015 г. ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-55 гр.1 - текущий ремонт, монтаж опоры 0,4 кВ СВ-9,5 для увеличения габарита. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 09.04.2015 г. ЗТП-36 гр.8 ул.К.Либкнехта – замена рубильника 0,4 кВ на отходящем фидере . На время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 10.04.2015 г. ВЛ-0,4кВ от ЗТП-3 по ул. 1-я линия – текущий ремонт, перетяжка провода. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 10.04.2015 г. ВЛ-0,4кВ от ЗТП-114 гр.1 ул.Берег Волги, ЗТП-270 гр.2 - обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ . На время производства работ с 12-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 14.04.2015 г. ВЛ-0,4кВ от ГКТП-22 гр.1 ул.Колхозная - обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 14.04.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-608 - обрезка деревьев. На время производства работ с 10-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические се-

ти

1. 02.04.2015 г. ТП-343 РУ – 6 кВ – текущий ремонт ТП. На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 02.04.2015 г. с 09-00 до 12-00 РП-10 ф.609 – устранение нагревов. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 08.04.2015 г. Установка ж/б опор ВЛ-0,4 кВ дорога на Речпорт. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 10.04.2015 г. Установка ж/б опор по ул. Экспериментальной. На время работ (с 9-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 23.04.2015 г. Отыскание мест повреждения на ф.632 от РП-3 до ТП-189. На время работ (с 9-00 до 15-35), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 23.04.2015 г. с 13-30 до 15-11 ТП-95 – замена силового трансформатора. На время работ, потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические

сети

1. 1.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Эфир», ТП «Больничная», ТП «Котельная», ТП «Пушкина», ТП «ГПИ», ТП «ПМТ» НЭР-1 с 9-00 до 16-30.
2. 2.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «112кв.дом», ТП «Дом АТП», ТП «Телеателье», ТП «Софинского», ТП «ВОС», ТП «Шевченко» НЭР-1 с 9-00 до 16-50.
3. 2.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ ТП «Ленина». На время работ (с 9-10 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 3.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ ТП «Ленина». На время работ (с 9-30 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 3.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Школа №10», ТП «Чернышевского», КТП «Кооперативная», КТП «Чапаева» НЭР-1 с 11-15 до 15-40.
6. 6.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «УКС» НЭР №2. На время работ (с 9-50 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 6.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ ТП «ОРС». На время работ (с 9-05 до 13-08) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 6.04.2015 г. 18-15 ТП «Школа №15» введена в работу.
9. 7.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ЖСК-5» НЭР №2. На время работ (с 8-50 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 7.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ КТП «Чкалова». На время работ (с 10-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 8.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ КТП «Чкалова». На время работ (с 9-55 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 8.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Вольская» НЭР №2. На время работ (с 9-15 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 8.04.2015 г. 14-57 КЛ-10кВ ТП «Горная - Горчичный завод» - введена в работу.
14. 9.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ КТП «Чкалова». На время работ (с 9-55 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 9.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-9 НЭР №2. На время работ (с 13-45 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
16. 10.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ КТП «Чкалова». На время работ (с 9-10 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 10.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-8 НЭР №2. На время работ (с 13-45 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
18. 13.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Гаражная» НЭР №2. На время работ (с 10-15 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
19. 13.04.2015 г. 12-50 Ф-10.03 ПС «Хопер II» - введен в работу.
20. 14.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Высотная» НЭР №2. На время работ (с 9-50 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
21. 15.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Строителей» НЭР №2. На время работ (с 9-30 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
22. 16.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Шевченко» НЭР №3. На время работ (с 9-30 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
23. 17.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Дом АТП» НЭР №3. На время работ (с 9-15 до 10-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
24. 20.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Телеателье» НЭР №3. На время работ (с 9-15 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
25. 20.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ КТП «Кутузова». На время работ (с 9-20 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
26. 22.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Софинского» НЭР №3. На время работ (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
27. 23.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Исипина», КТП «Обувная фабрика», КТП «Озерная», ТП «Декабристов», ТП «Баня №3», ТП «Кирпичный завод», «Р.Люксембург» НЭР-1 с 13-00 до 15-30.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 3, 7, 14, 16, 17, 22, 23 апреля 2015г производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-9 п/с Восточная (замена опор). На время работ (с 08-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 3.04.2015г. производились плановые работы на ТП-220 РУ-0,4кВ (демонтаж и монтаж КЛ-0,4кВ). На время работ (с 14-55 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 8.04.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-8 ТП 4-14, (установка креплений СИП, опиловка). На время работ (с 09-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 9.04.2015г. производились плановые работы на ТП 7-5 РУ-0,4кВ Ф-8 (замена трансформатора тока ВРУ-0,4). На время работ (с 10-00 до 11-18) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 16.04.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП-4-14 Ф-8, текущий ремонт (монтаж СИП). На время работ (с 09-00 до 13-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.