

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2020 году по состоянию на **01.05.2020** г.:

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 07.02.2020г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-4 п/с «Сазанлейская» (Ревизия разрядников). На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 08.04.2020г. производились плановые работы на РП-7 РУ-10кВ 2с.ш. (Проверка АВР). На время работ (с 8-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 8.04.2020г. производились плановые работы на ТП-10-8 РУ-10кВ яч.7 (ремонт РЗА). На время работ (с 8-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 10.04.2020г. производились плановые работы на ТП-220; Т-2, ТП-3-16; Т-1, ТП-118; Т-1 (ремонт тр-ра). На время работ (с 9-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 24.04.2020г. производились плановые работы на РП-9 Ф-12 ВЛ-10кВ от ЛРН№22 (Монтаж СИП-10кВ на КТП «КАМРТИ»). На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети

1. 14.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. оборудования ЗРУ-10 кВ ТП «Телеателье». На время работ (с 09-20 до 15-50) потребители были запитаны по резервной схеме.

2. 15.04.2020г. производились плановые работы по графику кап.ремонта эл.оборудования ЗРУ-10 кВ ТП «Телеателье». На время работ (с 10-00 до 15-50) потребители были запитаны по резервной схеме.

3. 15.04.2020г. производились плановые работы по графику кап.ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (10-10 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 16.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. оборудования ЗРУ-10 кВ ТП «Телеателье». На время работ (с 13-29 до 16-05) потребители были запитаны по резервной схеме.

5. 16.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (9-20 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 17.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (09-45 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 20.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (10-30 до 16-41) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 21.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (08-36 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 21.04.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Совхозная» НЭР-3. На время работ (с 14-00 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 22.04.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ВЛ-0,4кВ с КТП «Коттеджи». На время работ (с 10-10 до 14-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 23.04.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «АТС» НЭР-3. На время работ (с 09-30 до 12-12) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 23.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (10-30 до 16-41) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 24.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-2 НЭР-2. На время работ (с 10-01 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 24.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (09-30 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 24.04.2020г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Макаренко» НЭР-2. На время работ (с 13-45 до 15-17) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»

1. 15.04.2020г. ТП-107. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-30ч. до 10-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена

2. 22.04.2020г. Ф-22 от ТП-155. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-42ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 21.04.2020 г. ТП-4-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-25 до 11-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

2. 21.04.2020 г. ТП-8-работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-50 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 22.04.2020 г. ТП-9-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-10 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 22.04.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-9-работы по НЭР-4. На время производства работ с 09-20 до 10-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

5. 22.04.2020 г. ТП-11-работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-30 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

6. 22.04.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от РП/ТП-1-работы по НЭР-4. На время производства работ с 14-10 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

7. 23.04.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 ф.7-работы по кап. ремонту. На время производства работ с 09-20 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

8. 23.04.2020 г. ТП-24-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-45 до 11-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

9. 23.04.2020 г. ТП-26-работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-40 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

10. 24.04.2020 г. ТП-6-работы по НЭР-3. На время производства работ с 09-45 до 11-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

11. 24.04.2020 г. ТП-7-работы по НЭР-3. На время производства работ с 14-05 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

12. 27.04.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 ф.7-работы по кап. ремонту. На время производства работ с 09-00 до 13-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

13. 27.04.2020 г. ТП-27-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-25 до 10-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

14. 27.04.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-6-работы по НЭР-4. На время производства работ с 14-45 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети

1. 08.04.2020 г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-37 руб. «Достоевского»-кап. ремонт. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

2. 09.04.2020 г. с 09.00 до 12.00 ч. ТП-176-НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

3. 10.04.2020г. с 09.00 до 16.00 ч. КЛ- 6 кВ от КТП-934 до ТП-23-перевод кабеля в новую ГКТП-934. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

4. 21.04.2020г. с 09.00 до 12.00 ч. ТП-236-устранение течи в тр-ре и доливка масла. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

5. 23.04.2020г. с 12.00 до 16.00 ч. ТП-135-НЭР-3, устранение нагрева. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

6. 29.04.2020г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-185-НЭР-2. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.

7. 30.04.2020г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-37 руб. «Достоевского», «переулок Маяковского»-кап. ремонт, установка опор, обрезка деревьев.