

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на **01.06.2013** г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 06.05.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта на ВЛ-0,4 кВ ул.Астраханская. ТП «БПК». Демонтаж-монтаж опор. На время работ (с 9-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 06.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Ртищевская».НЭР-2. На время работ (с 9-40 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 06.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Пролетарская». НЭР-2. На время работ (с 15-10 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 08.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «УКС» . НЭР-3. На время работ (с 13-25 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 13.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ЛВЗ»; НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 15.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Нефтяная». НЭР-2. На время работ (с 09-25 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 15.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП«Кирпичный завод»; НЭР-2. На время работ (с 10-35 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении,

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 15.05.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП "БПК"; Демонтаж и монтаж опор ВЛ-0,4кВ по ул. Астраханская. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 16.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Спец. АТХ"; НЭР-2. На время работ (с 14-15 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 17.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Поликлиника-2"; НЭР-3. На время работ (с 14-00 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 20.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Горохова"; НЭР-2. На время работ (с 14-00 до 15-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 21.05.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП "БПК"; Демонтаж и монтаж опор ВЛ-0,4кВ по улице Макаренко. На время работ (с 08-45 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 21.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Спортивная"; НЭР-3. На время работ (с 13-15 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 23.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Дом АРЗ"; НЭР-3. На время работ (с 14-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 23.05.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП "БПК"; Демонтаж и монтаж опор ВЛ-0,4кВ по улице Макаренко. На время работ (с 09-00 до 12-35) потребители были

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 24.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП" Шоссейная"; НЭР-3. На время работ (с 14-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети:

1. 06.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-22,РУ-04кВ яч.9, яч.15, текущий ремонт (замена рубильника).На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 15.05.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-10кВ, Ф-5, РП-9, ПС «Сазанлейская. На время работ (с 05-00 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 17.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 11-1, 11-2 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1,Т-2,ПС «Восточная», текущий ремонт. На время работ (с 13-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 21.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-8а-2, Т-1 текущий ремонт (отбор проб масла).На время работ (с 09-00 до10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 24.05.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-10кВ, Ф-5, РП-9, ПС «Сазанлейская. На время работ (с 06-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 08.05.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ГКТП-98 - покраска оборудования. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

2. 13.05.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ЗТП-1 – покраска оборудования. На время производства работ с 9-00 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 13.05.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-25 гр. 1 - обрезка деревьев. На время производства работ с 13-30 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 15.05.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ЗТП-87 - покраска оборудования. На время производства работ с 09-30 до 10-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

5. 16.05.2013 г. Проводилась реконструкция по плановому графику капитального ремонта 2013г. ВЛ-6 кВ ф-11 по ул. Бебеля. На время производства работ с 9-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

6. 17.05.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-70 - обрезка деревьев. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

7. 20.05.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6 кВ ф-6 – правка опор. На время производства

работ с 09-40 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

8. 23.05.2013 г. Проводилась реконструкция по плановому графику капитального ремонта 2013г. ВЛ-6 кВ ф-11 по ул. Бебеля. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

9. 27.05.2013 г. Проводилась реконструкция по плановому графику капитального ремонта 2013г. ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-25 по ул. Красноармейская. На время производства работ с 10-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. 07.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта в РУ-0,4-6 кВ ТП-166, тр-ры – текущий ремонт. На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 15.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-5; РУ-6 кВ, ячейка фид-658 – замена ВМГ на вакуумный выключатель. На время работ (с 08-00 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 24.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-110; РУ-0,4-6 кВ текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 15.05.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ ТП-52 руб. «Полиграфическая» ул. Комсомольская, 79. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»

1. 02.04.2013 г. прорезка деревьев ул. Саратовская 3/13. На время работ (с 09-00 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 03.04.2013 г. заменена концевой деревянной опоры №36 ВЛ-6кВ Л-18. На время работ (с 08-30 до 16-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 03.04.2013 г. ТП-92 ревизия электрооборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена силового трансформатора №1 на 630кВА; работы по графику планово предупредительного ремонта ревизия электрооборудования. На время работ (с 13-00 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 04.04.2013 г. замена деревянных опор по ул. Дзержинского производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта. На время работ (с 08-30 до 16-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 11.04.2013 г. производились работы по технологическим присоединениям ТП-83 РУ-0,4кВ установка опоры. На время работ (с 08-00 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 12.04.2013 г. производились работы по техническим присоединениям ТП-83 РУ-0,4кВ прокладка СИП по опорам ул. Коммунистическая. На время работ (с 08-00 до 15-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 16.04.2013 г. ремонт КЛ-6кВ на участке РП400 – ТП164 . На время работ (с 8-30 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Главный инженер

А.Н.Голубев