

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на **01.06.2014** г.

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»

1. 06.05.2014г. ТП-19 замена силового трансформатора. На время работ (с 08-00 до 12-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 13.05.2014г. ТП-73; 73А; 76 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 8-30 до 12-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 13.05.2014г. ТП-77 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 08-30 до 12-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 20.05.2014г. ТП-76 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-30 до 14-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 21.05.2014г. ТП-73 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-30 до 15-00ч). На время работ (с 08-00 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 22.05.2014г. ТП-73 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-30 до 15-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

7. 2.05.2014 г. 13-24. Аварийное отключение Ф-10.03 п./ст. Город. Повреждение КЛ-10кВ “ ТП ПМТ – ТП Ленина-38 “ (Не согласованные земляные работы, проводимые сторонней организацией). Выведен в ремонт. Абоненты запитаны по резервной схеме.
8. 5.05.2014 г. 10-45. Повреждение КЛ-10кВ “ ТП Школа-5 – ТП Общежитие пединститута “. Выведен в ремонт. Абоненты запитаны по резервной схеме.
9. 5.05.2014 г. 10-45. Аварийное отключение Ф-10.08 п./ст. Город. Повреждение КЛ-10кВ “ ТП Баня – ТП Серова “. Выведен в ремонт. Абоненты запитаны по резервной схеме.
- 10.5.05.2014 г. 11-30. Аварийное отключение Ф-10.17 п./ст. Город. Повреждение КЛ-10кВ “ ТП Стадион – ТП Ленина “. Выведен в ремонт. Абоненты запитаны по резервной схеме.
- 11.5.05.2014 г. 14-45. Аварийное отключение Ф-10.14 и Ф-10.08 п./ст. Город. “ Земля” на 2-й секции шин п./ст. Город. Повреждение КЛ-10кВ “ ТП Горохова – ТП УШ-тюрьма “. Выведен в ремонт. Абоненты запитаны по резервной схеме.
- 12.6.05.2014 г. производились внеплановые работы на ТП “ Софинского “. Монтаж ШРС. На время работ (с 10-10 до 11-40) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
- 13.6.05.2014 г. производились внеплановые работы на ТП “ Медсклады “. Замена силового трансформатора. На время работ (с 10-10 до 11-20) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
- 14.6.05.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “ ЖСК-3 “. Восстановление линейных проводов ул. Рабочая-71. На время работ (с 9-20 до 11-30) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
- 15.6.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Тир “. НЭР-2. На время работ (с 14-25 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 7.05.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “ Железнодорожная ”. Восстановление линейных проводов ул. Зюльковского-26. На время работ (с 9-15 до 10-05) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
- 17.7.05.2014 г. 9-35. Аварийное отключение ВЛ-10кВ Ф-10.42 ТП “АТХ-7” яч-6. Повреждение проходного изолятора ПКУ “ АРЗ “. 11-40 ПКУ восстановлен ВЛ-10кВ в работе.
- 18.7.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Заготзерно ”. НЭР-4. На время работ (с 10-25 до 16-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 19.7.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-6. НЭР-2. На время работ (с 14-10 до 15-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 20.8.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Бойлерная”. НЭР-2. На время работ (с 9-50 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 21.8.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Декабристов ”. НЭР-4. На время работ (с 9-00 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 22.12.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Типография”. НЭР-2. На время работ (с 10-00 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 23.12.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Жилгородок ”. НЭР-4. На время

- работ (с 8-40 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 24.12.05.2014 г. 21-47. Аварийное отключение Ф-10.06 п./ст. Город. Повреждение КЛ-10кВ “ ТП ГПИ – ТП Дом ГПИ “. Выведен в ремонт. Абоненты запитаны по резервной схеме.
- 25.13.05.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.07 . Замена опор ВЛ-10кВ по ул. Пугачёвская. На время работ (с 9-45 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 26.13.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Молодёжная ”. НЭР-2. На время работ (с 11-50 до 13-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 27.13.05.2014 г. 12-35. Аварийное отключение Ф-10.42 п./ст. Хопёр-1. Повреждение КЛ-10кВ ТП “ АРЗ “. Вне зоны обслуживания ГЭС. Выведен в ремонт. Абоненты запитаны по резервной схеме.
- 28.13.05.2014 г. производились внеплановые работы в ТП “ Горторг “. Замена кабельной перемычки 10кВ силового трансформатора. На время работ (с 15-25 до 16-00) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 29.14.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ Общежитие ”. НЭР-2. На время работ (с 9-50 до 12-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 30.15.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП “ АТС ”. НЭР-2. На время работ (с 15-45 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 31.15.05.2014 г. 6-20. Ф-10.17 п./ст. Город введён в работу. Абоненты запитаны по нормальной схеме.

- 32.16.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Колледж ". НЭР-2. На время работ (с 13-50 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 33.16.05.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ РП-2 яч. б. Монтаж ПУ ТП " МК-98 ". На время работ (с 9-45 до 12-40) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 34.16.05.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.07 . Замена опор ВЛ-10кВ по ул. Пугачёвская. На время работ (с 13-30 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 35.16.05.2014 г. 15-20. Аварийное отключение Ф-10.21 п./ст. Город. Включен после осмотра и устранения неисправности (ветка) 17-28.
- 36.17.05.2014 г. 0-31. Аварийное отключение Ф-10.21 п./ст. Город. Повреждение КЛ-10кВ п./ст. Город (голова). Выведен в ремонт. Абоненты запитаны по резервной схеме.
- 37.17.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Горторг ". НЭР-3. На время работ (с 9-00 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 38.17.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП " Заготзерно ". НЭР-4. На время работ (с 8-45 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 39.18.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Школа-5 ". НЭР-2. На время работ (с 13-10 до 14-56) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 40.19.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Трубоизоляционный цех ".

- НЭР-2. На время работ (с 9-05 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 41.19.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП "Декабристов". НЭР-4. На время работ (с 8-50 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 42.19.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП "Кирпичный завод". НЭР-4. На время работ (с 14-15 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 43.20.05.2014 г. 7-25. Аварийное отключение Ф-10.17 п./ст. Город. Включен после осмотра 8-10.
- 44.20.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "18-Ж/Д". НЭР-2. На время работ (с 9-10 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 45.20.05.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ Ф-10.03 п./ст. Хопёр-2. Обрезка деревьев в охранной зоне. На время работ (с 10-45 до 16-20) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 46.20.05.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП "РСУ". Обрезка деревьев в охранной зоне. На время работ (с 9-10 до 11-40) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 47.21.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "РПС". НЭР-2. На время работ (с 13-10 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 48.21.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП "Ртищевская". НЭР-4.

На время работ (с 15-50 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

49.22.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП "Восточная". НЭР-4. На время работ (с 9-15 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

50.22.05.2014 г. 9-45. Аварийное отключение Ф-10.12 п./ст. Хопёр-1. Повреждение КЛ-10кВ п./ст. Хопёр-1 (голова). Выведен в ремонт. Абоненты запитаны по резервной схеме.

51.22.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Общежитие пединститута". НЭР-3. На время работ (с 14-00 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

52.23.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Рынок". НЭР-2. На время работ (с 9-15 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

53.23.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП "Восточная". НЭР-4. На время работ (с 8-55 до 10-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 06.05.2014 г. Обрезка деревьев ВЛ-6 кВ Ф-612 район Очистных сооружений. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 06.05.2014 г. Монтаж КЛ-6 кВ РП-3 Ф-615. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 08.05.2014 г. Монтаж ж/б опор СВ-9,5 ВЛ-0,4 кВ ул. Новосёлов. На время производства работ с 08-30 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 12.05.2014 г. Замена вводного рубильника РУ-0,4 кВ ЗТП-57, ЗТП-104. На время производства работ с 11-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 13.05.2014 г. Обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ ЗТП-54 по ул. 10-я линия, ул. К.Маркса, ул. Энгельса. На время производства работ с 09-30 до 13-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 16.05.2014 г. Монтаж ВЛ-6 кВ Ф-602 ЗТП-31 пр. Строителей. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 21.05.2014 г. Замена силового трансформатора 400 кВА на 630 кВА в ЗТП-210. На время производства работ с 10-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 21.05.2014 г. Обрезка деревьев ВЛ-6 кВ Ф-608. На время производства работ с 10-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. Производились плановые работы по графику планово - предупредительного ремонта ТП – 46 в РУ – 6 кВ, камера трансформатора чистка оборудования, РУ – 0,4 кВ замена оборудования (07.05.2014г. с 09-00 до 14-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 07.05.2014г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ТП – 128 РУ-6-0,4 кВ - чистка и регулировка оборудования. На время работ (с 09-00 до 12-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 08.05.2014г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ТП – 15 РУ-6-0,4 кВ - чистка и регулировка оборудования. На время работ (с 09-00 до 12-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 27.05.2014г. ВЛЭП – 0,4 кВ от ТП – 232 р-к «Телеграфная» производилась обрезка деревьев, замена проводов. На время работ (с 13-30 до 16-30). Потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 22.05.2014г. на ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 256 р-к «Пойменная» производилась обрезка деревьев. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 26.05.2014г. производились испытания оборудования РУ – 6 кВ I секция, РУ – 0,4 кВ, трансформатора. На время работ (с 09-00 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 12.05.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ТП-41, (капитальный ремонт трансформатора). На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 14.05.2014 г. производились работы по планово-предупредительному ремонту на ВЛ-6кВ Ф-14 ПС «Балаковская», текущий ремонт. На время работ (с 08-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 16.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 9-5 РУ-0,4кВ, Исш, Ф-2, текущий ремонт (ремонт рубильника). На время работ (с 14-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 26.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП/ТП-7, РУ-10кВ, яч.№5,6,7,8,14, ПС «Сазанлейская», текущий ремонт (проверка РЗиА). На время работ (с 08-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 26.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-116, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2, (ППР). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Начальник ПТО

Д.А.Дружкин