

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2019 году по состоянию на **01.06.2019 г.:**

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 06.05.2019г. производились плановые работы на ТП-10-6 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т1, Т2 (ППР). На время работ (с 09-00 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 13.05.2019г. производились плановые работы на РП-6 РУ-10кВ II с.ш. (проверка АВР). На время работ (с 13-30 до 13-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 15.05.2019г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ ф.1 РПП-1 от ЛР-14 (монтаж опор). На время работ (с 09-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 20.05.2019г. производились плановые работы на ВЛ-04кВ ТП-46 (НЭР-4). На время работ (с 09-15 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 24.05.2019г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ ф1 РПП-1 от ЛР-14 (демонтаж, монтаж КТП-12). На время работ (с 13-20 до 14-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети

1. 04.05.2019 г. 16-25 повреждение КЛ-10кВ Ф-10.21 ввод с ВЛ-10кВ ТП «Верхняя» при проведении земляных работ. КЛ-10кВ вывели в ремонт. 18-10 ТП «Верхняя» запитали по временной схеме.
2. 06.05.2019 г. произвели ремонт КЛ-10кВ Ф-10.21 ввод с ВЛ-10кВ ТП «Верхняя», 16-10 КЛ-10кВ успешно введена в работу. ТП «Верхняя» запитали по нормальной схеме.
3. 13.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Рынок» НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 14.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Гагарина» НЭР-2. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 15.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Коттеджи» НЭР-3. На время работ (с 13-45 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 17.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Совхозная» НЭР-2. На время работ (с 09-40 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 17.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Оранжевая» НЭР-3. На время работ (с 13-45 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 20.05.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ГПТУ-15» НЭР-3. На время работ (с 09-42 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 20.05.2019г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «КНС-2» - ТП «БПК» НЭР-5. На время работ (с 09-40 до 14-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 21.05.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «8 Марта» НЭР-2. На время работ (с 09-40 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 21.05.2019 г. 10-44 внеплановое отключение КВЛ-10кВ Ф-10.03 П/С «Хопер-2». КЛ-10кВ Ф-10.03 от П/С «Хопер-2» вывели в испытательное положение. 11-40 потребители Ф-10.03 П/С «Хопер-2» запитаны с резерва.
12. 21.05.2019 г. 15-50 КВЛ-10кВ Ф-10.03 П/С «Хопер-2» после осмотра и проведения испытания введена в работу успешно. Причина отключения-неисправность эл. оборудования на П/С «Хопер-2».

13. 22.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Советская» НЭР-2. На время работ (с 10-40 до 12-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 22.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Северная» НЭР-2. На время работ (с 14-45 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 22.05.2019 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ с ТП «Поликлиника №2». На время работ (с 10-20 до 14-32) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
16. 23.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «9 Января» НЭР-2. На время работ (с 09-00 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
17. 23.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Пугачевская» НЭР-2. На время работ (с 15-30 до 16-31) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
18. 24.05.2019 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на ВЛ-0,4кВ с ТП «Поликлиника №2». На время работ (с 06-20 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
19. 27.05.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-4 НЭР-3. На время работ (с 09-08 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
20. 27.05.2019г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Фестивальная» НЭР-3. На время работ (с 14-40 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»

1.06.05.2019г. ТП-78, Замена оборудования. На время работ (с 08-57ч. до 14-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2.06.05.2019г. Линия -22 ул. Фирстова ВЛ-6кВ Замена ж/б приставки. На время работ (с 08-45ч. до 14-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3.08.05.2019г. Линия-18. Набор эксплуатационных работ ВЛ-6кВ по НЭР-5. На время работ (с 08-55ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4.08.05.2019г. ТП-78. Замена оборудования. На время работ (с 08-40ч. до 13-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5.13.05.2019г. ТП-173. Замена оборудования. На время работ (с 08-43ч. до 16-27ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6.14.05.2019г. ТП-173. Замена оборудования. На время работ (с 08-40ч. до 16-29ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7.16.05.2019г. ТП-173. Замена оборудования. На время работ (с 08-45ч. до 11-47ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8.17.05.2019г. ТП-1. Замена трансформаторов тока в РУ-0,4кВ. На время работ (с 14-15ч. до 15-19ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 20.05.2019г. ТП-50 Замена рубильника. На время работ (с 09-15ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 20.05.2019г. ТП-60 руб.к Чернышевской. Монтаж СИП. На время работ (с 08-55ч. до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11.22.05.2019г. ТП-105 Ревизия контактных соединений РУ-0,4кВ. На время работ (с 08-55ч. до 10-06ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12.27.05.2019г. ТП-16А ул.Ст.Разина. Замена ввода. На время работ (с 13-50ч. до 16-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13.28.05.2019г. ТП-127 Замена силового трансформатора. На время работ (с 08-50ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 06.05.2019 г. ТП-14– работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-00 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 14.05.2019 г. ТП-56 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-30 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 14.05.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 – обрезка деревьев. На время производства работ с 13-15 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 15.05.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от РП-1 – монтаж СИП-2, капитальный ремонт. На время производства работ с 08-55 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 16.05.2019 г. ТП-60 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 08-55 до 11-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 17.05.2019 г. ТП-39;ТП-17;ТП-25;ТП-34;ТП-49 – работы по НЭР-4. На время производства работ с 08-40 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

7. 17.05.2019 г. ТП-36– работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-55 до 15-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 20.05.2019 г. ТП-61– работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-15 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 20.05.2019 г. ТП-121– работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-38 до 15-55 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
- 10.21.05.2019 г. ТП-109– работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-36 до 16-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
- 11.22.05.2019 г. ТП-28– работы по НЭР-3. На время производства работ с 09-00 до 13-28 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
12. 22.05.2019 г. ТП-29– работы по НЭР-3. На время производства работ с 13-30 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
- 13.24.05.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 – обрезка деревьев. На время производства работ с 08-48 до 11-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети

1. 08.05.2019 г. с 9.00 до 16.00 ч. ТП-74 II секция РУ-0,4 кВ – замена рубильников. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
2. 14.05.2019 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-128 - НЭР-2. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
3. 15.05.2019 г. с 09.00 до 13.00 ч. Замена трансформатора в ТП-1144. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
4. 20.05.2019 г. с 09.00 до 13.00 ч. КТП-351 – НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.
5. 21.05.2019 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-225 РУ-0,4 кВ I сек. – замена тр-ра тока. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

6. 24.05.2019 г. с 9.30 до 15.00 ч. ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб. «Путейская» - замена аварийной опоры. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
7. 29.05.2019 г. с 15.00 до 17.00 ч. ТП-225 – чистка, регулировка оборудования. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.