

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на **01.07.2013** г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 04.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-47 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т1, Т2; ТП-112 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, трансформатор, текущий ремонт (покраска шин). На время работ (с 09-00 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 05.06.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-10кВ, Ф-7, РП-9, ПС «Сазанлейская». На время работ (с 06-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 07.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 9-1 РУ-0,4кВ, 1 секция, текущий ремонт (установка рубильника). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 17.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6кВ ф-14 (обрезка деревьев). На время работ (с 14-00 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 19.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-47 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ (замена трансформатора). На время работ (с 14-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 20.06.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-10кВ, Ф-7, РП-9, ПС «Сазанлейская». На время работ (с 05-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические

сети

1. 04.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП "Склад МГЗ". НЭР-2. На время работ (с 9-30 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 06.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Красноармейская". НЭР-2. На время работ (с 9-25 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 06.06.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.21 по улице Республиканской. Демонтаж и монтаж опор ВЛ-10кВ. На время работ (с 9-00 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 07.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Школа-6". НЭР-2. На время работ (с 10-10 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 07.06.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.21 по улице Симбирской. Демонтаж и монтаж опор ВЛ-10кВ. На время работ (с 10-00 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 10.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Дом МКК". НЭР-2. На время работ (с 14-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 11.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "8"; НЭР-3. На время работ (с 14-00 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 13.06.2013 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10-01 РП-1; Демонтаж и монтаж концевой опоры ВЛ-10кВ по ул.Астроханская. На время работ (с 8-55 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 13.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Вольская"; НЭР-3. На время работ (с 13-25 до 14-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 17.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "ЖСК-4"; НЭР-2. На время работ (с 14-00 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 17.06.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10-01 РП-1. Монтаж кабельной перемычки. На время работ (с 9-20 до 12-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 18.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Ленина"; НЭР-2. На время работ (с 14-15 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 19.06.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.21 по улице 30 лет Победы. Демонтаж и монтаж опоры ВЛ-10кВ.. На время работ (с 9-10 до 14-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 20.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Мельничная"; НЭР-2. На время работ (с 9-00 до 10-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»

1. 13.06.2013 г. ТП-155 установка силового трансформатора, монтаж ошиновки. На время работ (с 8-30 до 11-25 ч) потребители были предупреж-

дены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 19.06.2013г. ТП-60 установка и замена силового трансформатора в ТП-60. На время работ (с 08-20 до 10-20 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 19.06.2013 г. ТП-6 ревизия оборудования по НЭР-2, замена силового трансформатора. На время работ (с 13.15 до 15-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 20.06.2013 г. ТП-172 замена силового трансформатора, ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 16-27 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 26.06.2013 г. ТП-76 испытание электрооборудования . На время работ (с 11-00 до 12-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 03.06.2013 г. Производились аварийные работы по замене концевой муфты на оп. 2-00/7А ВЛ-6 кВ ф.2 от ПС «Маркс 110/35/6 кВ». На время производства работ с 09-30 до 14-00 потребители были запитаны по резервной схеме. После завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена по нормальной схеме.
2. 19.06.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6 кВ ф. 17 от пс «Аммиак 35/6 кВ» - обрезка деревьев. На время производства работ с 9-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 21.06.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта в ВЛ-6 кВ ф. 5 от ПС «Аммиак 35/6 кВ» –ремонт разъединителя ТП-35 на опоре 5-09/4. На время производства работ с 9-30 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 25.06.2013 г. Производились неплановые работы в ТП-57—замена кабельной перекидки 0,4 кВ на ул. Аэродромная. Время производства работ с 9-00 до 10-20. На время производства работ с 9-30 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 27.06.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2, ТП-15 (поочередно)-обрезка деревьев. На время производства работ с 9-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические се-

ти

1. 04.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 – текущий ремонт, замена опоры, регулировка провода. На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 05.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КЛЭП-10 кВ от РП-20 до РП-28 – восстановление КЛЭП, монтаж муфт. На время работ (с 14-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 25.06.2013 г. производились плановые работы по плану-графику 2013 г. на КЛ-0,4 кВ от ТП-1136, монтаж СИП, модернизация. На время работ (с 09-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 19.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта в ТП-1110, замена силового трансформатора. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 27.06.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта в ТП-128 РУ-6-0,4 кВ, НЭР-3, текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

