

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на **01.08.2014** г.

### **Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»**

1. 02.07.2014г. Капитальный ремонт ТП-6 ВЛ-0,4кВ монтаж СИП. На время работ ( с 8-30 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 04.07.2014г. Капитальный ремонт ТП-6 ВЛ-0,4кВ замена ответвлений к домам. На время работ (с 8-30 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 08.07.2014г. Капитальный ремонт ТП-6 ВЛ-0,4кВ замена ответвлений к домам. На время работ (с 8-30 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 15.07.2014г. Капитальный ремонт ТП-6 ВЛ-0,4кВ монтаж крепежной арматуры, замена ответвлений к домам. На время работ (с 8-30 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 24.07.2014г. Техническое обслуживание ТП-124 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-15 до 15-30) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 29.07.2014г. Техническое обслуживание ТП-124 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 08-45 до 15-00) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети**

1. 1.07.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ ф-10-11 п./ст. Город. По заявке МУП Благоустройство. На время работ (с 8-20 до 20-20) потребители были запитаны по резервной схеме.
2. 1.07.2014 г. производились внеплановые работы на КЛ-10кВ Ф-10-13. Трассировка. На время работ (с 9-25 до 9-55) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
3. 1.07.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “ Интернациональная ”. Восстановление обрывов линейных проводов ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 11-40 до 11-40) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.

4. 2.07.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП " Пугачёвская ". Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. Пугачёвская. На время работ (с 9-55 до 17-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 2.07.2014 г. производились внеплановые работы на КЛ-10кВ Рабочая-БТМ с/х. Ф-10-04. Трассировка. На время работ (с 8-00 до 17-00) потребители были запитаны по резервной схеме.
6. 2.07.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП " Тир ". Монтаж СИП по новому тех. присоединению. На время работ (с 13-20 до 16-40) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
7. 2.07.2014 г. 15-40. КЛ-10 кВ "РПС-ЖСК-4" введён в работу. Абоненты запитаны по нормальной схеме.
8. 3.07.2014 г. производились внеплановые работы в ТП " ЖСК-5 ". Демонтаж ШРС. На время работ (с 10-00 до 12-00) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
9. 4.07.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП " Овражная ". Замена опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 5-20 до 6-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 07.2014 г производились внеплановые работы в ТП " ЖСК-5 ". Монтаж ШРС. На время работ (с 9-30 до 15-20) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
11. 07.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП " ГПИ ". Монтаж СИП по новому тех. присоединению. На время работ (с 9-30 до 14-25) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
12. 07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Школа 68 ". НЭР-2. На время работ (с 9-50 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 07.2014 г. Ф-10-18 п./ст. Текстильная выведен в ремонт по заявке п./ст. Текстильная. На время работ (с 7-00 до 17-00) потребители запитаны по резервной схеме.
14. 07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Аэродромная "; ТП "Зюльковского " НЭР-2. На время работ (с 9-50 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 07.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП " БТМ с/х " ул. Чернышевского. Монтаж линейных проводов. На время работ (с 9-15 до 15-00) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
16. 07.2014 г. 15-40. КЛ-10 кВ РП-3 яч-7 введён в работу. Абоненты запитаны по нормальной схеме.
17. 07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Школа-8 ". НЭР-4. На время работ (с 13-25 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 07.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП " Овражная ". Замена опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 9-10 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
19. 07.2014 г. производились внеплановые работы в ТП " Шоссейная ". Монтаж ПУ. На время работ (с 10-15 до 15-00) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
20. 07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Поворинская ". НЭР-2. На время работ (с 9-50 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
21. 07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Школа-8 ". НЭР-4. На время работ (с 13-10 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
22. 07.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП " Чкалова " ул. Чкалова-1. Замена опоры. На время работ (с 13-10 до 16-00) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
23. 07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Республиканская ". НЭР-4. На время работ (с 8-40 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
24. 07.2014 г. производились внеплановые работы в ТП " Коттеджи ". Ревизия оборудования РУ-0,4кВ. На время работ (с 9-20 до 12-05) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
25. 07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Затонская ". НЭР-3. На время работ (с 14-30 до 16-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
26. 07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Кутузова "; ТП " Чкалова ". НЭР-2. На время работ (с 11-10 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
27. 07.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП " Овражная ". Замена опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 9-35 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
28. 07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Северная ". НЭР-3. На время работ (с 9-35 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
29. 07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП " Детсад ". НЭР-2. На время работ (с 14-00 до 15-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

30. 07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Гвардейская"; ТП "Астраханская". НЭР-3. На время работ (с 9-05 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
31. 07.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП "Декабристов" ул. Островского-28. Замена опоры. На время работ (с 9-00 до 12-35) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
32. 07.2014 г. 17-35. Аварийное отключение Ф-10.04 п./ст. Город. Повреждение КЛ-10кВ "Рабочая-БТМ с/х". Выведена в ремонт. 18-25 Ф-10.04 в работе.
33. 07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП "Библиотека". НЭР-3. На время работ (с 10-40 до 12-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
34. 25.07.2014 г. 12-00. КЛ-10 кВ РП-4 яч-11; яч-14 введены в работу. Абоненты запитаны по нормальной схеме.

**Фиалиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети**

1. 01.07.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-611 – обрезка деревьев с 09-00 до 12-00; ЗТП-3 - замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМЗ-630 кВА с 13-00 до 16-00 - на время производства работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 02.07.2014 – 16.07.2014 г. Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор на ж/б опоры; ЗТП-100 - монтаж провода СИП по ул. Красная. На время производства работ с 09-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 03.07.2014 г. ЗТП-100 РУ-0,4 кВ – монтаж и подключение провода СИП-2 гр. 9 ШРС-1. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 04.07.2014 г. ЗТП-33 – ремонт шпилек трансформатора ТМ-400 кВа и ревизия вводного рубильника РУ-0,4 кВ. На время производства работ с 10-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 07.07.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-608 – замена аварийной опоры № 8-00/47 по ул. Кирова. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 10.07.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-605 ул. Комсомольская – монтаж ж/б опоры. На время производства работ с 14-00 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

7. 14.07.2014 г. ЗТП-100 ВЛ-0,4 кВ ул. Красная – демонтаж деревянных опор. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 18.07.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 ул. Мамина – демонтаж ж/б укоса опоры № 2-00/20 и монтаж обтяжки опоры. На время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 22.07.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 ЗТП-29 – ремонт разъединителя РЛНД-10/400 А. На время производства работ с 13-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 23.07.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-608 – обрезка деревьев. На время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
11. 28.07.2014 г. ВЛ-0,4 кВ КТП-27 с. Подлесное ул. Свобода – замена дефектной опоры СВ-95. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл.энергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети**

1. РП – 1 РУ – 6 кВ проводилось испытание КЛЭП – 6 кВ ф. 608А от РП – 1 до ПС «Энгельсская» (02.07.2014г. с 15-50 до 16-22), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 03.07.2014г. ВЛЭП – 0,4 кВ от ТП – 148 пер-к Школьный производилась замена опор. На время работ (с 09-00 до 15-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 03.07.2014г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ТП – 123 . На время работ (с 09-00 до 12-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 04.07.2014г. РП – 2 РУ – 0,4 кВ I с.ш. присоединение КЭП – 0,4 кВ. На время работ (с 13-30 до 16-00). Потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 07.07.2014г. ТП – 241 тр-р 1 – чистка трансформатора. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 08.07.2014г. ТП – 8 производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 15.07.2014г. ВЛЭП – 6 кВ ф. 670 производилась подвеска СИП. На время работ (с 09-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

#### **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на **01.08.2014** г.:

#### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 02.07.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ф.4, ф.9 ТП-1 (замена опор, монтаж СИП). На время работ (с 08-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 09.07.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6кВ ф3 РП-1, текущий ремонт (замена опор). На время работ (с 09-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 14.07.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-6кВ ф20, 30 п/ст Держинская, (замена опор). На время работ (с 09-25) потребители были подключены по резервной схеме.
4. 15.07.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на РП-3 РУ-10кВ (монтаж РЗиА). На время (с 09-00) потребители были подключены по резервной схеме.
5. 24.07.2014 г. производились плановые работы по капитального ремонта на ТП 9-7 РУ-10кВ (замена ячеек КСО ). На время работ (с 09-15) потребители были подключены по резервной схеме.

**Зам.главного инженера-начальник ПТО**

**Д.А.Дружкин**