

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2016 году по состоянию на 01.07.2016 г.:

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 5.07.2016г. производились плановые работы на КТП-916 РУ-0,4 кВ Ф-2 (замена автоматического выключателя). На время работ (с 9-40 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 6.07.2016г. производились плановые работы на ТП-220 Т-1, РП/ТП-7 Т-2, ТП-3-10 Т-2 (замена силового трансформатора). На время работ (с 9-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 11.07.2016г. производились плановые работы на ВЛ-6 кВ Ф-8 РП/ТП-17 (ремонт линейного разъединителя). На время работ (с 9-40 до 10-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 18.07.2016г. производились плановые работы на ВЛ-10 кВ от ТП-10-2 до ТП-10-3 (обрезка деревьев). На время работ (с 9-00 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 22.07.2016г. производились плановые работы на ТП-115 РУ-10кВ,РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 (ППР). На время работ (с 9-25 до 11-14) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 01.07.2016г. Капитальный ремонт ТП-16А. На время работ (с 09-00ч до 15-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 04.07.2016г. ТП-16 демонтаж опор по ул. Степана Разина и ул. Советской. На время работ (с 09-00ч до 16-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 04.07.2016г. ТП-231 ревизия оборудования НЭР-2 . На время работ (с 13-20ч до 16-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 05.07.2016г. Капитальный ремонт ТП-16А. На время работ (с 08-40ч до 14-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 05.07.2016г. ТП-94,75,52. Уточнение трассы, ремонт КЛ. На время работ (с 14-20ч до 16-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 06.07.2016г. ТП-60 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-30ч до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 06.07.2016г. ТП-60 . Замена деревянных опор на ж/б. На время работ (с 09-15ч до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 07.07.2016г. ТП-45 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-40ч до 11-06ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 07.07.2016г. ТП-16 демонтаж деревянных опор и проводов ВЛ-0,23кВ. На время работ (с 09-10ч до 16-00ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 07.07.2016г. ТП-75 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-18ч до 16-00ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 08.07.2016г. ТП-1 ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-55ч до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 08.07.2016г. ТП-60 прорезка деревьев. На время работ (с 08-30ч до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 08.07.2016г. ТП-16 демонтаж деревянных опор и проводов ВЛ-0,23кВ. На время работ (с 08-40ч до 15-30ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 09.07.2016г. ТП-65- ТП40 замена опоры №121. На время работ (с 09-30ч до 12-00ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 11.07.2016г. ТП-87 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-45ч до 11-09ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 11.07.2016г. ТП-18 прорезка деревьев. На время работ (с 09-00ч до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 11.07.2016г. ТП-105, ТП-105А ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-40ч до 16-30ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 12.07.2016г. Капитальный ремонт ТП-18. На время работ (с 09-00ч до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 12.07.2016г. ТП-161 прорезка деревьев. На время работ (с 14-00ч до 15-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 13.07.2016г. Капитальный ремонт ТП-18. На время работ (с 08-40ч до 10-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

21. 13.07.2016г. ТП-12 прорезка деревьев. На время работ (с 08-55ч до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 14.07.2016г. ТП-91 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-40ч до 11-15ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

23. 14.07.2016г. ТП-60 замена опор на ж/б. На время работ (с 08-50ч до 16-00ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

24. 14.07.2016г. ТП-94 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-40ч до 16-00ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

25. 15.07.2016г. ТП-60 монтаж СИПа. На время работ (с 09-00ч до 12-30ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

26. 18.07.2016г. ТП-63 ремонт приводов ВН к ТП-23. На время работ (с 09-20ч до 11-30ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

27. 19.07.2016г. Капитальный ремонт ТП-18А. На время работ (с 09-00ч до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

28. 20.07.2016г. ТП-12 установка опор. На время работ (с 13-20ч до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

29. 21.07.2016г. ТП-40 прорезка деревьев. На время работ (с 09-50ч до 11-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

30. 21.07.2016г. Капитальный ремонт ТП-16А. На время работ (с 13-40ч до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

31. 21.07.2016г. ТП-60 прорезка деревьев. На время работ (с 13-40ч до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

32. 22.07.2016г. ТП-12 замена опор. На время работ (с 13-20ч до 15-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

33. 25.07.2016г. ТП-12 замена опор. На время работ (с 08-50ч до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 01.07.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-5 НЭР № 3. На время работ (с 05-10 до 08-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 04.07.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Дом МКК» НЭР №2. На время работ (с 09-50 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 06.07.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Склад МГЗ» НЭР № 2. На время работ (с 08-58 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 06.07.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ЖСК-4» НЭР №2. На время работ (с 13-17 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 07.07.2016 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП - 8 НЭР № 3. На время работ (с 13-15 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 08.07.2016 г. 10-00 аварийное отключение Ф – 10.39 ПС «Хопер I». 19-39 потребителей перезапитали по нормальной схеме с Ф – 10.12 ПС «Хопер I», после восстановления КЛ-10кВ Ф-10.12 участок от РП-8 до ПС «Хопер I». Ф-10.39 ПС «Хопер I» выведен в ремонт. 25.07.16 Ф-10.39 ПС «Хопер I» введен в работу после выполнения ремонтных работ.
7. 22.07.2016 г. 14-07 внеплановое отключение РП-4 ячейка № 10. 18-43 РП-4 ячейка № 10 введена в работу. Причина отключения – повреждение опоры ВЛ-10кВ грузовым автомобилем. Произведена замена опоры.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 01.07.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-606 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ - обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-608. На время производства работ с 09-30 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена
2. 05.07.2016. ВЛ-0,4 кВ гр.8 ЗТП-100 — перетяжка проводов на ВЛ-0,4 кВ по ул. Свободы, текущий ремонт. На время производства работ с 13-10 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 06.07.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-602. На время производства работ с 09-00 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 08.07.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.11 ЗТП-54 — обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул.Интернациональная. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 18.07.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 3 ЗТП-7 — обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул.Бебеля. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 20.07.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.16 ЗТП-10 — обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул.Коммунистическая. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 21.07.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-608 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ- обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-608. На время производства работ с 13-00 до 15-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. 01.07.2016 г. с 9.00 до 13.26 КЛЭП – 6 кВ ф. 20 отыскание места повреждения на участке от ТП – 29 до опоры № 20 – 1/1. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

2. 7.07.2016 г. с 9.00 до 12.00 ТП – 256 – текущий ремонт подстанции. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

3. 05.07.2016 г. с 9.00 до 16.00 монтаж СИП – 6 кВ по 2 – му Славянскому пр. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

4. 06.07.2016 г. с 09.00 до 16.05 ТП – 146 р – к «2 - й Островной пр. - замена опор ВЛ – 0,4 кВ. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

5. 07.07.16 г. 8.00 до 08.07.16. 14.37 ремонт КЛЭП – 10 кВ ф. 11 на участке от ТП – 1131 до ТП – 1115. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.