

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2015 году по состоянию на 01.09.2015 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 03.08.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ рубильник « Д.Бедного», прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-40 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 03.08.2015г. ТП-161 ВЛ-6/0,4кВ рубильник « Речной» установка опор. На время работ (с 09-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 04.08.2015г. ТП-161 ВЛ-6/0,4кВ рубильник «к Речной» установка опор. На время работ (с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 04.08.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ рубильник « Д.Бедного» ул.Меловая, пер.Цементников» прорезка деревьев. На время работ (с 08-40 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 05.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 установка опор, траверс. На время работ (с 08-55 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 05.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 прокладка кабеля КЛ-6кВ. На время работ (с 08-30 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 06.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка опор. На время работ (с 09-08 до 16-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 07.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка опор. На время работ (с 08-30 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 10.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка опор. На время работ (с 08-50 до 16-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 11.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка опор. На время работ (с 08-35 до 16-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 12.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная монтаж арматуры под СИП. На время работ (с 08-45 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 12.08.2015г. замена силового трансформатора в ТП77, ревизия оборудования. На время работ (с 14-20 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 07.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 монтаж СИП. На время работ (с 08-40 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 14.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка разрядников. На время работ (с 08-40 до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 17.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка опор. На время работ (с 13-20 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 18.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная монтаж арматуры под СИП. На время работ (с 08-53 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 19.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная Монтаж СИП. На время работ (с 08-30 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 20.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная прокладка и крепеж СИП. На время работ (с 08-50 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 21.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка разрядников. На время работ (с 08-40 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 24.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная крепеж арматуры под СИП. На время работ (с 08-45 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

21. 25.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная прокладка СИП. На время работ (с 08-36 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 25.08.2015г. ВЛИ-0,23кВ ТП-20 монтаж крепежной арматуры под СИП. На время работ (с 08-30 до 16-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

23. 26.08.2015г. ВЛИ-0,23кВ ТП-20 монтаж крепежной арматуры под СИП по ул. Колхозная, Цементников. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 5.08.2015г. производились плановые работы на ТП-253 РУ-10кВ (ремонт ВН яч.1). На время работ (с 9-50 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 11.08.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-30 (монтаж СИП). На время работ (с 10-45 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 17.08.2015г. производились плановые работы на ТП-100 Т-1 (замена силового трансформатора). На время работ (с 9-15 до 11-29) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 19.08.2015г. производились плановые работы на РП/ТП-3 РУ-0,4кВ Ис.ш., (демонтаж панели У.О. и ошиновка рубильников). На время работ (с 9-25 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 21.08.2015г. производились плановые работы на ТП-118 РУ-0,4кВ Ф-2,Ф-4 (замена т/т ВРУ-0,4 ул.Минская, 23). На время работ (с 14-50 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 2.08.2015 г. 23-13 аварийное отключение Ф-10.06 ПС «Город»; Причина отключения — повреждение КЛ-10кВ ТП №6.06 «Котельная» - РП-5; 3.08.2015г. 02-05 Ф-10.06 ПС «Город» введен в работу.
2. 3.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Школа №6» НЭР №2. На время работ (с 13-40 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 3.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Склад МГЗ» НЭР №2. На время работ (с 15-00 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 4.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Чапаева» НЭР №3. На время работ (с 9-35 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 4.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Кооперативная» НЭР №3. На время работ (с 13-40 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 6.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Красноармейская» НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 11.08.2015 г. 17-00 аварийное отключение Ф-10.08 ПС «Хопер I»; повреждение КЛ-10кВ на трансформатор ТП «УКС»; 21-30 восстановили электроснабжение потребителей.
8. 12.08.2015 г. 23-45 аварийное отключение Ф-10.20 ПС «Хопер I»; 13.08.2015г. 00-23 включили повторно после осмотра, нормально.
9. 13.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Баня №3» НЭР №3. На время работ (с 9-20 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 13.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Исипина» НЭР №3. На время работ (с 13-30 до 14-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 14.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Ленина» I секция шин НЭР №2. На время работ (с 10-00 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 24.08.2015 г. 2-25 аварийное отключение Ф-10.08 ПС «Хопер I»; Причина отключения – повреждение КЛ-10кВ ТП «УКС» - ТП «ЖСК-5»; 3-20 Ф-10.08 ПС «Хопер I» введен в работу.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. 13.08.2015 г. с 9.00 до 12.13 – КТП – 263 – установка силового трансформатора. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 18.08.2015 г. с 14-00 до 16-30 – ул. 2 – я Луговая, 20 – замена ввода ЛЭП – 0,4 кВ. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 19.08.2015 г. с 9.00 до 11.30. ВЛЭП – 0,4 кВ руб-к «Степная» от КТП – 14 – монтаж вывода СИП. На время работ потребители по стороне 6кВ были переведены на резервную линию. После завершения работ подача электроэнергии была возобновлена по нормальной схеме.
4. 24.08.2015 г. с 9.00 до 15.20 – отыскание места повреждения на КЛЭП – 6 кВ ф. 42 от ПС «Энгельсская» до РП – 12. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 25.08.2015 г. с 9.00 до 16.00 – ТП – 235 – чистка и регулировка оборудования. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 03.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-61- монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присоединению ул. Загородная Роща. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 04.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-71- текущий ремонт ВЛ-0.4 кВ по ул. Колхозная. На время производства работ с 09-00 до 13-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 07.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-7, гр.2 ЗТП-127 ул. Куйбышева – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 10.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-54 ул. Энгельса, ул. К-Либкнехта– обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 10-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 11.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-71 ул. Колхозная , ул. Советская– обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 13-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 12.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-1 ул. Рабочая , ул. Свободы – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена
7. 13.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-34 ул. Коммунистическая – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-30 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена
8. 14.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-109 ул. Кирова – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-55 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена

9. 17.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП - 1 ул. Куйбышева – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 14-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 18.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП -5 ул. Бебеля – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 08-50 до 13-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
11. 18.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП -6 ул. Кр.Армейская – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 14-30 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
12. 19.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ГКТП - 58 ул. Сосновая – установка опоры 0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
13. 21.08.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.5 ЗТП - 57 ул. Комсомольская – текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 10-00 до 12-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.