

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2017 году по состоянию на **01.10.2017** г.:

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети

1. 05.09.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП-7 НЭР №2. На время работ (с 9-15 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 05.09.17. г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-04 кВ с КТП «Декабристов». На время работ (с 9-25 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 05.09.17. г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Декабристов» НЭР №2. На время работ (с 12-10 до 13-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 06.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4 кВ с КТП «Декабристов» . На время работ (с 9-06 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 08.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ с ТП «Декабристов». На время работ (с 9-10 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 11.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ с ТП «Декабристов». На время работ (с 9-25 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 12.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ (с 8-59 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 13.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ (с 9-05 до 16-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 15.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ (с 8-45 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 15.09.17 г. производились плановые работы по график капитального ремонта РУ-0,4кВ на ТП «РПС» . На время работ (с 08-55 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 18.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ (с 8-52 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 19.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ (с 13-29 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 20.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ (с 8-36 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 21.09.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Исипина» НЭР №2. На время работ (с 9-20 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 21.09.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Уральская» НЭР №2. На время работ (с 13-45 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
16. 22.09.17 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Республиканская» НЭР №3. На время работ (с 9-20 до 12-27) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 05.09.2017г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-17, Ф-27 п/с «Дзержинская» от РП-2 до моста (переподключение КТП-17). На время работ (с 8-50 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 12.09.2017г. производились плановые работы на ТП-906 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 (ППР). На время работ (с 13-35 до 15-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 15.09.2017г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-210 Ф-3 (монтаж СИП). На время работ (с 13-20 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 20.09.2017г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-17 п/с «Дзержинская» от ЛР №11 (установка ПКУ на КТП-205а). На время работ (с 8-55 до 15-32) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 22.09.2017г. производились плановые работы на ТП-96 Т-1, ТП-94 Т-1 (ремонт трансформатора). На время работ (с 9-15 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 12.09.2017г. ТП-1 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-00 до 11-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 12.09.2017г. ТП-77 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 14-05 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 13.09.2017г. ТП-13,15 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-40 до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 13.09.2017г. ТП-63 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-20 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 14.09.2017г. ТП-91 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-40 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 14.09.2017г. ТП-231 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-20 до 16-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 15.09.2017г. ТП-125 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-35 до 10-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 15.09.2017г. ТП-19 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-31 до 15-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 18.09.2017г. ТП-100 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-50 до 11-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 18.09.2017г. ТП-133 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-20 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 19.09.2017г. ТП-166 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-30 до 11-24ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 19.09.2017г. ТП-166 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-30 до 11-24ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 19.09.2017г. ТП-167 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-30 до 16-17ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 21.09.2017г. ТП-165 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-45 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 22.09.2017г. ТП-110 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-49 до 11-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
16. 22.09.2017г. ТП-108 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-22 до 15-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
17. 25.09.2017г. ТП-146,144 Капитальный ремонт ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
18. 26.09.2017г. ТП-146,144 Капитальный ремонт ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 01.09.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-88 – замена провода АС на СИП-2. На время производства работ с 08-15 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 04.09.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-647 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – обрезка деревьев. На время производства работ с 13-00 до 16-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 05.09.2017 г. КТП-125 с. Подлесное - замена ж/б опор. На время производства работ с 9-00 до 11-55 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 06.09.2017 г. ЗТП-104 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 06.09.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-617. На время производства работ с 13-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 07.09.2017 г. ЗТП-105; 109 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-30 до 16-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 07.09.2017 г. ВЛ-0,4 гр.4 кВ ЗТП-54 - обрезка деревьев. На время производства работ с 13-40 до 16-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 11.09.2017 г. РУ-0,4 кВ ЗТП-44 - замена т/тока. На время производства работ с 14-00 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 12.09.2017 г. ВЛ-0,4 гр.2 кВ ЗТП-49 - обрезка деревьев. На время производства работ с 09-50 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 13.09.2017 г. ГКТП-114; 115 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
11. 14.09.2017 г. КЛ-0,4 кВ от ЗТП-57; ГКТП-61 - замена. На время производства работ с 09-50 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
12. 15.09.2017 г. РУ-0,4 кВ ЗТП-26 - замена т/тока. На время производства работ с 14-00 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
13. 06.09.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-615 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ Ф-605. На время производства работ с 13-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

14. 18.09.2017 г. ЗТП-270 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-30 до 15-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

15. 19.09.2017 г. ЗТП-39 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 13-15 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

16. 20.09.2017 г. КТП-55 – капит. ремонт оборудования. На время производства работ с 09-00 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

17. 21.09.2017 г. ГКТП-58 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-00 до 11-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

18. 22.09.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-647 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – обрезка деревьев. На время производства работ с 14-10 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

19. 26.09.2017 г. ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-56 - перенос ж/б опор. На время производства работ с 9-00 до 13-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

20. 27.09.2017 г. ГКТП-61 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 13-15 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

21. 28.09.2017 г. ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-59 – перетяжка линейных проводов. На время производства работ с 8-50 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельские межрайонные электрические сети

13. 06.09.2017 г. с 9.00 до 12.00 ТП-229 РУ-10кВ замена дефектного рубильника «Школа». На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

14.09.08.2017 г. с 09.00 до 12.00 ТП – 89 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ текущий ремонт. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

14. 14.08.2017 г. с 15.30 до 16.30 ТП-86 РУ-0,4кВ присоединение КЛЭП-0,4кВ. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена

15. 23.08.2017 г. с 14.30 до 15.30 ТП-7 РУ-0,4кВ I секция ремонт рубильника. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме.

5. 28.08.2017 г. с 09.00 до 16.00 ТП-68 ВЛ-0,4кВ монтаж провода СИП руб. «Кирпичный» и руб. «Пушкина». На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

Начальник ПТО

С.В.Капенкин