

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2018 году по состоянию на **01.10.2018** г.:

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 04.09.2018г. производились плановые работы на ТП-88 РУ-6кВ (демонтаж ячеек). На время работ (с 09-10 до 14-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 11.09.2018г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-210 (перенос опоры). На время работ (с 09-00 до 10-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 14.09.2018г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-4,5 ТП-34 (монтаж СИП). На время работ (с 08-55 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 18.09.2018г. производились плановые работы на ТП 4-5 (замена силового трансформатора). На время работ (с 15-00 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 21.09.2018г. производились плановые работы на ТП-112 РУ-0,4кВ (побелка стен). На время работ (с 09-05 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети

1. 03.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП-Лесхоз НЭР №4 на ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-15 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 03.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ШК-10» НЭР-3. На время отключения (с 09-00 до 11-26) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 03.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «АТС» НЭР №3. На время работ (с 13-40 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 04.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Мостовая» НЭР №4 на ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-13 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 05.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Декабристов». НЭР-3. На время отключения (с 09-00 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 05.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта КТП «Мостовая» НЭР-4 на ВЛ-0,4кВ .На время отключения (с 08-55 до 16-35) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 11.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта КТП «Коттеджи» НЭР-2 .На время отключения (с 09-20 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 11.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ТП «ГПТУ-15» НЭР-2 .На время отключения (с 14-00 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 11.09.2018г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская». На время отключения (с 10-30 до 16-28) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 12.09.2018г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская». На время отключения (с 08-16 до 14-30) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 13.09.2018г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская». На время отключения (с 09-00 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 14.09.2018г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская». На время отключения (с 09-15 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 17.09.2018г. 17-05 аварийное отключение Ф-10.03 П/С «Хопер-2». 17-40 потребители запитаны по резервной схеме. Причина отключения-повреждение проходных изоляторов в ячейке Ф.10.03 П/С «Хопер-2. 17.09.2018 г. 17-05 Ф10.03 П/С «Хопер-2» выведен в ремонтное положение для проведения ремонтных работ.

14. 18.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Исипина» НЭР-3. На время отключения (с 09-25 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 18.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Медсклады» НЭР-2. На время отключения (с 13-20 до 15-05) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 18.09.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская». На время отключения (с 13-10 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 19.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Республиканская» НЭР №3. На время работ (с 09-20 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 19.09.2018г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская». На время отключения (с 08-37 до 16-58) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 19.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Баня №3» НЭР №3. На время работ (с 13-45 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 20.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Оранжевая» НЭР №2. На время работ (с 10-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

21. 20.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Фестивальная» НЭР №2. На время работ (с 13-40 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 20.09.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения (с 9-10 до 16-11) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

23. 20.09.2018. г. 16-40 Ф10.03 П/С «Хопер-2» введен в работу после проведения ремонтных работ по замене проходных изоляторов в ячейке Ф.10.03 П/С «Хопер-2».

24. 21.09.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» .На время отключения (с 9-30 до 13-32) потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»

1. 03.09.2018г. ТП-78 ул. Фирстова,д.1. Монтаж СИП-0,4кВ. На время работ (с 09-20 до 16-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 04.09.2018г. ТП-100 ул.Водопьянова,д.162. Ревизия оборудования НЭР-3 На время работ (с 14-00 до 16-19ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 05.09.2018г. ТП-78 ул.Фирстова,д.1 .Монтаж СИП-0,4кВ. На время работ (с 08-50 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 06.09.2018г. ТП-78 ул.Фирстова,д.1. Монтаж СИП-0,4кВ. На время работ (с 08-30 до 16-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 06.09.2018г. ТП-78 ул.Фирстова,д.1. Замена старых вводов ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-00 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 11.09.2018г. от ТП-8 до ТП-1. Переключение СИП-0,4кВ. На время работ (с 09-20 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 14.09.2018г. ТП-165 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 09-15 до 15-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 18.09.2018г. ТП-73А. Перетяжка ВЛ-0,4кВ по ул. Полевой. На время работ (с 13-40ч. до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 19.09.2018г. ТП-19. Установка подставной опоры ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-00ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 20.09.2018г. ТП-26. Замена опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-53ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 21.09.2018г. ТП-26. Замена опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-30ч. до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 21.09.2018г. ТП-2. Замена трансформатора. На время работ (с 09-15ч. до 1-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 24.09.2018г. РП-600 РУ-0,4кВ. Перевод сетей с РП-600 на РП-600А. На время работ (с 13-20ч. до 15-44ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 25.09.2018г. РП-600 РУ-0,4кВ. Перевод сетей с РП-600 на РП-600А. На время работ (с 10-15ч. до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 25.09.2018г. РП-31 – ТП-138. Замена опор ВЛ-6кВ. На время работ (с 09-55ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 26.09.2018г. РП-31-ТП-138. Замена опор ВЛ-6кВ. На время работ (с 09-55ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 26.09.2018г. ТП-104. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-33ч. до 10-22ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 03.09.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-630 от п/ст «Маркс 110/35/6»-обрезка деревьев. На время производства работ с 13-30 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

2. 03.09.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-630 от п/ст «Маркс 110/35/6»-НЭР-5. На время производства работ с 13-35 до 15-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

3. 04.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.1-обрезка деревьев. На время производства работ с 09-30 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

4. 04.09.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-649 от РП-1-обрезка деревьев. На время производства работ с 13-20 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

5. 05.09.2018 г. ТП-300 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-30 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

6. 05.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1– обрезка деревьев. На время производства работ с 14-00 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

7. 06.09.2018 г. ТП-61; ТП-64 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 08-40 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

8. 07.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-80 -работы по НЭР-4. На время производства работ с 09-30 до 12-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

9. 10.09.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ ф.1 РП-2– монтаж опор и СИП-2, тех. Присоединение № заявки 186871П. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
10. 11.09.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-612 от п/ст «Аммиак 35/6»-обрезка деревьев. На время производства работ с 13-30 до 16-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
11. 12.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-29– обрезка деревьев. На время производства работ с 13-30 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
12. 13.09.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс 110/35/6» – обрезка деревьев. На время производства работ с 09-00 до 10-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
13. 13.09.2018 г. ТП-87 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-30 до 16-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
14. 14.09.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-611 от п/ст «Маркс 110/35/6» – обрезка деревьев. На время производства работ с 14-00 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
15. 18.09.2018 г. ТП-110-работы по НЭР-3. На время производства работ с 09-20 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
16. 18.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-5– обрезка деревьев. На время производства работ с 10-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
17. 18.09.2018 г. ТП-70 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
18. 19.09.2018 г. ТП-109 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
19. 19.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1– обрезка деревьев. На время производства работ с 08-40 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

20. 19.09.2018 г. ТП-97 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-30 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
21. 19.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-7 – обрезка деревьев. На время производства работ с 13-30 до 16-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
22. 20.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-87 – обрезка деревьев. На время производства работ с 09-30 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
23. 20.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-23 – обрезка деревьев. На время производства работ с 13-20 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
24. 21.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-32 – обрезка деревьев. На время производства работ с 09-05 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
25. 24.09.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ ф.1 ТП-125 (у-ок. Подлесное) – монтаж арматуры на опоры ВЛ-0,4 кВ и СИП-2, кап. ремонт. На время производства работ с 09-05 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети

1. 06.09.2018 г. с 15.00 до 17.00 ТП-1119-устранение нагрева во 2 секции шин РУ-0,4кВ. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

2. 06.09.2018 г. с 9.00 до 17.00 ВЛЭП-0,4кВ «Нестерова» от ТП-66-замена опоры. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

3. 11.09.2018 г. с 13.00 до 17.00 КТП-295 – НЭР-2. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена

4. 14.09.2018 г. с 09.00 до 12.00 ТП-98-НЭР-2. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.

5. 24.09.2018 г. с 09.00 до 15.00 ВЛЭП-0,4кВ от ТП -509 руб.12 «Жил. дома» – замена СИПа. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.