

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на 1.11.2014 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 01.10.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-57 – Монтаж СИП по ул. Садовая, ул. Гагарина. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 02.10.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ГКТП-61 – перетяжка провода по ул. Волжская. На время производства работ с 9-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 02.10.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-57 – монтаж СИП по ул. Новоселов. На время производства работ с 12-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 10.10.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» - опиловка деревьев. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 13.10.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-605 от п/ст «Аммиак» - монтаж КНСт-6кВ. На время производства работ с 13-30 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 14.10.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-30 - перетяжка провода. На время производства работ с 09-15 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

7. 21.10.2014 г. ВЛ-10 кВ Ф-1003 от п/ст «Орловка» - монтаж провода на ВЛ-10 кВ. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 22.10.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-87. ул. Рабочая – перетяжка провода, обрезка деревьев. На время производства работ с 09-30 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

**Филиал Вольские городские электрические сети ОАО
«Облкоммунэнерго»**

1. 08.10.2014г. ТП-29 ВЛИ-0,4кВ. монтаж СИП. На время работ (с 8-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 08.10.2014г. ТП-18А монтаж эстакады. На время работ (с 8-30 до 15-15ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 09.10.2014г. замена деревянных опор ТП-29 ул.Цементников. На время работ (с 08-40 до 16-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 09.10.2014г. ТП-1 прорезка деревьев под строительство эстакады. На время работ (с 13-00 до 16-30ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 14.10.2014г. ТП-18а устройство заземления эстакады. На время работ (с 8--30 до 16-30ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 13.10.2014г. ПС «Кр.Октябрь» КТПН собст.нужд ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 09-40 до 11-50ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 20.10.2014г. ТП-121 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-40 до 11-45ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. 01.10.2014 г. ф.14 от РП-20 до ТП-1152 производился ремонт КЛ-10 кВ. На время работ (с 09-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. с 15.10.2014 г. с 8-30 ч. по 26.10.2014 г. до 14-44 ч. проводился монтаж релейной защиты в РП-1 РУ-6 кВ яч. Ф.615 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 03.10.2014 г. КТП – 24 , Российский пер.,3 производилась замена вводов. На время работ (с 09-00 до 12-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 21.10.2014 г. ВЛ – 6 кВ ф.11 участок между опор 11-02/11 и 11-02/17 производилась замена провода. На время работ (с 09-00 до 14-06), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 14.10.2014 г. ТП-315 производился текущий ремонт оборудования. На время работ (с 13-30 до 17-00). Потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские
электрические сети**

1. 1.10.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта РП-2 яч-8 замена опор ВЛ-10 кВ. На время работ (с 10-20 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 2.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП №21.11 Кирпичный завод НЭР-2. На время работ (с 10-00 до 12-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 2.10.2014 г. 15-05 Аварийное отключение РП-1 яч-14; 15-25 включили повторно. Абоненты запитаны по нормальной схеме.
4. 2.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Р.Люксембург НЭР-2. На время работ (с 13-40 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 3.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП Обувная фабрика НЭР-2. На время работ (с 14-20 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 6.10.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “Кооперативная”. Монтаж СИП по новому тех. присоединению. На время работ (с 9-00 до 10-55) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.
7. 6.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП Чапаева НЭР-2. На время работ (с 13-55 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 7.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП Кооперативная НЭР-2. На время работ (с 13-40 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 7.10.2014 г. 11-00 Аварийное отключение Ф-10.14 п./ст. Город. Повреждение ПК-12,5А ТП ЦРБ. 11-33 Ф-10.14 п./ст. Город введен в работу. Абоненты запитаны по нормальной схеме.
10. 8.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП Озерная НЭР-2. На время работ (с 9-40 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 8.10.2014 г. 9-00 Аварийное отключение Ф-10.14 п./ст. Город. Повреждение ПК-12,5А ТП ЦРБ. 11-35 Ф-10.14 п./ст. Город введен в работу. Абоненты запитаны по нормальной схеме.
12. 8.10.2014 г. 11-33 Аварийное отключение ТП АТХ-7 яч-6. Повреждение ПКУ ТП АРЗ. 13-15 ТП АТХ-7 яч-6 включили. Абоненты запитаны по нормальной схеме.
13. 9.10.2014 г. 9-10 Аварийное отключение Ф-10.08 п./ст. Город. Повреждение КЛ-10 кВ “ ЖСК-4 – Заготзерно” выведен в ремонт. 10-30 Ф-10.08 п./ст. Город в работе. Абоненты запитаны по резервной схеме.
14. 9.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП Уральская НЭР-3. На время работ (с 13-40 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 10.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Спец.АТХ НЭР-3. На время работ (с 9-30 до 14-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
16. 10.10.2014 г. 14-45 Ф-10.10 п./ст. Город введен в работу.
17. 10.10.2014 г. 15-15 КЛ-10 кВ “ ЖСК-4 – Заготзерно” Ф-10.08 п./ст. Город введена в работу.
18. 10.10.2014г. 23-18 аварийное отключение РП-1 яч-14. Повреждение линейного разъединителя № 15. 11.10.2014г. 00-25 потребители запитаны по резервной схеме.
19. 13.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП ЛВЗ НЭР-3. На время работ (с 9-30 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
20. 13.10.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ РП-1 яч-14. Замена линейного разъединителя. На время работ (с 13-55 до 15-25)

потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена.

21. 14.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП №8.11 Кирпичный завод НЭР-3. На время работ (с 9-55 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
22. 15.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Школа №10 НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
23. 16.10.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта РП-2 яч-8 монтаж проводов ВЛ-10 кВ. На время работ (с 10-30 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
24. 17.10.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ТП Красноармейская замена силового трансформатора ТМ-250/10 и ТМ-400/10 на ТМ-250/10. На время работ (с 9-50 до 10-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
25. 20.10.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта КТП Затонская замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-20 до 14-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
26. 20.10.2014 г. 11-02 аварийное отключение ТП Ленина яч-8 повреждение изолятора на ВЛ-10кВ. 13-33 ТП Ленина яч-8 включили. Потребители запитаны по нормальной схеме.
27. 20.10.2014 г. 14-30 аварийное отключение Ф-10.12 п./ст.Хопер 1. 15-00 потребители запитаны по резервной схеме.16-25 Ф-10.12 п./ст.Хопер 1 включили, нормально.
28. 21.10.2014 г. 2-55 аварийное отключение Ф-10.21 п./ст. Город.3-35 включили повторно, нормально. Потребители запитаны по нормальной схеме.
29. 21.10.2014 г. 2-55 аварийное отключение Ф-10.17 п./ст. Город.3-25 потребители запитаны по резервной схеме.3-58 включили Ф-10.17 п./ст. Город, нормально.

30. 21.10.2014 г. 11-06 аварийное отключение РП-3 яч-8. Повреждение КЛ-10кВ ТП РСУ – ТП Горторг, выведена в ремонт. 15-33 включили РП-3 яч-8, нормально. Потребители запитаны по нормальной схеме.
31. 21.10.2014 г. 13-25 аварийное отключение Ф-10.14 п./ст. Город. 13-47 потребители запитаны по резервной схеме. 13-55 Ф-10.14 п./ст. Город включили, нормально.
32. 21.10.2014 г. 13-25 аварийное отключение Ф-10.21 п./ст. Город. 14-13 включили Ф-10.21 п./ст. Город, нормально.
33. 21.10.2014 г. 23-15 аварийное отключение Ф-10.16 п./ст. Город. Повреждение КЛ-10кВ п./ст. Город - ТП Р.Люксенбург, выведен в ремонт. 22.10.2014г. 1-15 потребители запитаны по резервной схеме.
34. 24.10.2014 г. 13-00 КЛ-10кВ Ф-10.03 п./ст. Хопер 2 участок ТП Горная – ТП Горчичный завод введена в работу.


О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на 01.11.2014 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети


- 02.10.2014г. – производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 10-4 РУ-0,4кВ II сш ПС «Восточная», (монтаж панели-0,4кВ). На время работ (с 09-55 до 13-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 09.10.2014г производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-12 РП-9 ПС «Сазанлей», текущий ремонт (замена опор). На время работ (с 08-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 10.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП 9-4 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 ПС «Восточная», на ТП 9-5 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 ПС «Восточная» (эксплуатационное обслуживание). На время работ (с 14-00 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
- 13.10.2014 производились плановые работы по плану капитального ремонта на РП/ТП-17 РУ-6кВ, яч.№1 СВВ ПС «Дзержинская», (монтаж вторичных цепей устройств РЗИА). На время работ потребителей не отключали.
- 15.10.2014г производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-12 РП-9 ПС «Сазанлей», текущий ремонт (монтаж провода). На время работ (с 08-45 до 13-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Директор филиала



С.В. Мельник

Согласовано: Гл.инженер

 А.В.Кафидов

Исполнитель:

Начальник ПТО

 К.А.Загорулько