

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2015 году по состоянию на **01.11.2015** г.:

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 9.10.2015г производились плановые работы на ТП-52 РУ-0,4кВ Ф-1,2,4,5,8,11 (обозначение трассы КЛ). На время работ (с 08-40 до 14-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 12.10.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-6 ТП-51 (замена опоры). На время работ (с 13-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 13.10.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-8 ТП-16б, (обрезка деревьев). На время работ (с 14-30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 21.10.2015г. производились плановые работы на КТП-920 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ (замена силового трансформатора). На время работ (с 09-50 до 10-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 21.10.2015г. производились плановые работы на ТП-71 РУ-0,4кВ Пс.ш., (замена рубильника). На время работ (с 14-05 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети**

1. 1.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Северная» НЭР №2. На время работ (с 9-30 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 1.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Затонская» НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 2.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Библиотека» НЭР №2. На время работ (с 10-20 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 2.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Гвардейская» НЭР №2. На время работ (с 14-10 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 5.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «9 января» НЭР №2. На время работ (с 9-15 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 5.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Совхозная» НЭР №2. На время работ (с 13-50 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 6.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «8 марта» НЭР №2. На время работ (с 10-15 до 11-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 6.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Восточная» НЭР №2. На время работ (с 13-25 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 7.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Заготзерно» НЭР №2. На время работ (с 9-40 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 7.10.2015 г. 11-15 Аварийное отключение Ф-10.14 ПС «Город». Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ «ТП Софинского - ТП ЦРБ» при производстве несогласованных земляных работ бригадой ГТС. КЛ-10кВ вывели в ремонт. 11-43 электроснабжение потребителей восстановлено.

11. 8.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Горсад» НЭР №3. На время работ (с 9-05 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 8.10.2015 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ТП «Аэродромная» замена трансформатора. На время работ (с 13-30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 12.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Школа №90» НЭР №3. На время работ (с 13-05 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 14.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ЦРБ» НЭР №3. На время работ (с 15-15 до 17-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

#### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети**

1. 01.10.2015г. ТП-68 ВЛ-0,4кВ прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 02.10.2015г. ТП-161 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 08-00 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 02.10.2015г. ТП-20 ВЛИ-0,23кВ Замена ответвлений к домам. На время работ (с 08-30 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 05.10.2015г. ТП-58 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 08-00 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 05.10.2015г. ТП-57 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 13-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 05.10.2015г. ТП-20 прорезка деревьев, замена ответвлений к домам. На время работ ( с 13-00 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 06.10.2015г. ТП-20 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 06.10.2015г. ТП-20 замена ответвлений к домам. На время работ ( с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 07.10.2015г. ТП-42 прорезка деревьев. На время работ ( с 09-00 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 08.10.2015г. ТП-42 прорезка деревьев. На время работ ( с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 08.10.2015г. ТП-45 прорезка деревьев. На время работ ( с 13-00 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 08.10.2015г. ТП-76 прорезка деревьев. На время работ ( с 13-00 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 09.10.2015г. ТП-42 прорезка деревьев. На время работ ( с 08-30 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 08.10.2015г. ТП-16а Монтаж СИП. На время работ ( с 08-30 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 12.10.2015г. ТП-294 прорезка деревьев. На время работ ( с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 16.10.2015г. ТП-100 ревизия оборудования. На время работ ( с 08-30 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети**

1. 05.10.2015 г. ВЛ- 6 кВ Ф-605 от п/ст «Аммиак» 35/6 замена провода АС-50 на АС-90 в пролете опор 5-05/11 – 5-07/1. На время производства работ с 09-20 до 16-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена
2. 07.10.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП -14 ул. Заводская - обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 08.10.2015 г. ВЛ- 6 кВ Ф-630 от п/ст «Маркс» 110/35/6 ремонт РЛНД-10 на опоре 30-07/3. На время производства работ с 09-30 до 10-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена
4. 14.10.2015 г. ВЛ- 6 кВ Ф-647 от п/ст «Маркс» 110/35/6 демонтаж и монтаж РЛНД-10 на опоре 47-04/4. На время производства работ с 11-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена
5. 15.10.2015 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП -32; ЗТП -61; ЗТП -13 - обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 13-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 16.10.2015 г. ВЛ-6кВ Ф-605 от п/ст «Аммиак» 35/6 обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ. На время производства работ с 09-00 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 20.10.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.6 ЗТП -70 ул.11-я линия - по прочей деятельности вынос опоры ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети**

1. 06.10.2015 г. с 14.00 до 16.00 – ТП – 73 РУ-0,4 кВ ремонт рубильника. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 09.10.2015 г. с 9.00 до 12.00 – ТП – 182 – текущий ремонт. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 14.10.2015 г. с 14.00 до 17.00 – РП – 14 – РУ – 6 кВ ячейка 11 – проверка релейной защиты и автоматики . На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 23.10.2015 г. с 13.00 до 16.00 ТП-154 РУ-0,4 кВ - устранение нагрева. На время работ потребители по стороне 6кВ были переведены на резервную линию. После завершения работ подача электроэнергии была возобновлена по нормальной схеме.
5. 27.10.2015 г. с 9.00 до 16.00 ТП-112 рубильник «ул. Саратовская» ВЛ – 0,4 кВ – обрезка деревьев, ремонт ВЛ. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 27.10.2015 с 13.30 до 14.00 ШРС-77-1 - отключение абонента. На время работ потребитель был предупрежден о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителю была возобновлена.