

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на **01.12.2013** г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 05.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Исипина». НЭР-2. На время работ (с 9-10 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 06.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Баня-3». НЭР. На время работ (с 10-15 до 12-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 14.11.2013 г. производились внеплановые ремонтные работы в ЗРУ 10кВ ТП «ЖСК-5». Замена привода ВНП-16. На время работ (с 9-50 до 10-10) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 14.11.2013 г. производились внеплановые ремонтные работы на КЛ-10кВ Ф-10.20 РП-1 яч.-б. Монтаж кабельной разделки. На время работ (с 13-30 до 115-05) потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 20.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного на ТП «Декабристов». НЭР-2. На время работ (с 9-40 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 21.11.2013 г. производились внеплановые работы по замене трансформатора напряжения ПКУ-10кВ «Сельхозтехника». На время работ (с 9-50 до 10-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 25.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного на ТП "Жилгородок". НЭР-2. На время работ (с 9-35 до 10-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»

1. 01.11.2013 г. ТП-160-161 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 8-30 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 2. 05.11.2013 г. ТП-160-161 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 8-30 до 16-30 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 3. 06.11.2013г. ТП-84 ВЛ-0,23кВ замена опоры. На время работ (с 08-30 до 12-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 4. 08.11.2013 г. ТП-160 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-30 до 17-00ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 5. 12.11.2013г. РП-200 ревизия оборудования и наладка релейной защиты. На время работ (с 08-30 до 16-10 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 6. 13.11.2013г. ПС35/6кВ «Кр.Октябрь» ревизия оборудования и наладка релейной защиты ячейка 10; 14. На время работ (с 8-30 до 16-00 ч) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на **01.12.2013** г.:

Юлиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические

1. 05.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП-1,Ф-9, текущий ремонт (замена опор). На время работ (с 08-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 07.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ,Ф-12,РП-9, текущий ремонт (замена изолятора, опиловка). На время работ (с 08-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 12.11.2013 г. производились плановые работы на КЛ-10кВ ТП 4-9, РУ-10кВ, текущий ремонт, (ремонт концевой разделки). На время работ (с 13-45 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 15.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-58 РУ-6кВ, яч.№4, текущий ремонт, (замена ЛР на ВН). На время работ (с 09-20 до 14-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 20.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ, Ф-2, ТП-24, ПС «Дзержинская», текущий ремонт (замена ввода). На время работ (с 08-30 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 01.11.2013 г. Ремонт КЛ-6 кВ ф-608 ЗТП-8 ул. Кирова. На время производства работ с 09-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 05.11.2013 г. Монтаж провода СИП-3 ВЛ-6 кВ в пролете опор 8-00/31 – 8-01/4 по ул. Победы. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 12.11.2013 г. Монтаж разъединителя РЛНД-10/400 ГКТП-114 на ВЛ-6 кВ ул. Берег Волги. На время производства работ с 09-00 до 11-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 13.11.2013 г. по 15.11.2013 г. Производились работы по НЭР-2, 3: испытание оборудования лабораторией ЭТЛ (ЗТП-7, 20, 33, 59, 210). На время производства работ с 09-40 до 14-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 14.11.2013 г. Ревизия силового трансформатора ТМ-250 кВА РП-1 и долив масла. На время производства работ с 13-30 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 21.11.2013 г. Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ЗТП-49 ул. Бебеля. На время производства работ с 09-00 до 13-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 25.11.2013 г. КТП-35 РУ-6 кВ, трансформатор ТМ-250 кВА: ревизия и протяжка контактов. На время производства работ с 13-35 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

8. 27.11.2013 г. Ремонт вводного рубильника РУ-0,4 кВ ЗТП-49. На время производства работ с 14-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. 22.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ ТП-52 – кап. ремонт, выправка опор, замена провода на СИП 2. На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 2. 16.11.13 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта РУ-6-0,4 кВ от ТП-31 – НЭР-3, текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 3. 08.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта КЛ-0,4 кВ от ТП-116 – НЭР-3, ревизия ЛЭП к жилому дому ул. М. Василевского, д. 21, 23 текущий ремонт. На время работ (с 9-30 до 13-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 4. 12.11.2013 г. производились плановые работы по плану-графику 2013 г. в РУ-6-0,4 кВ ТП-303, комплекс испытаний, текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
 5. 19.11.2013 г. производились работы по отысканию места повреждения по графику планово-предупредительного ремонта ф.34 от ПС «Энгельсская» до РП-12 Ф.636. На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении,

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 25.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ руб. «Советская нечетная» ТП-47 – подключение однофазного ввода. На время работ (с 12-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Главный инженер

А.Н.Голубев