

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на **01.12.2014** г.:

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети**

1. 05.11.2014 г. ТП – 198 РУ – 0,4 кВ р-к «ж.д. пр. Ф.Энгельса,8 п.9,8» отключение ШРС – 198 от ВРУ жилого дома и подключение данного ШРС по постоянной схеме. На время работ (с 09-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 17.11.2014 г. с 9-00 до 14-00 ч. на ВЛ – 6 кВ ф. 20 проводилась установка РЛНД на участке между ТП – 95 и ТП – 271. Потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 18.11.2014 г. ТП – 1132 РУ – 0,4 кВ р-к «ж.д. ул. Полтавская, 13» производился монтаж поста учета. На время работ (с 09-00 до 12-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 18.11.2014 г. КЛ – 6 кВ ф.629 участок между ТП – 37 и ТП – 197 производилась замена концевой муфты. На время работ (с 09-00 до 12-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 27.11.2014 г. КТП-19 РУ – 0,4 кВ, камера трансформатора – устранение нагрева. На время работ (с 13-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 28.11.2014 г. ТП-47 ВЛ – 0,4 кВ р-к «Советская нечетная» - замена опор. На время работ (с 9-00 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети**

1. 1.11.2014 г. 1-45 Аварийное отключение Ф-10.12 п/ст Хопер-1. 2-05 Абоненты запитаны по резервной схеме. 10-02 Ф-10.12 п/ст Хопер-1 после испытаний введен в работу.
2. 10.11.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта ТП Декабристов замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-05 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 11.11.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта ТП Декабристов замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-20 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 12.11.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта ТП Декабристов замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-20 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 14.11.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП Баня-3; ТП Исипина НЭР-2. На время работ (с 9-50 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 14.11.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта ТП ЦРБ замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ (с 9-15 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 16.11.2014 г. 00-45 Аварийное отключение Ф-10.08 п/ст Город. 1-20 Ф-10.08 п/ст Город введен в работу. Абоненты запитаны по резервной схеме. КЛ-10 кВ ТП Горохова- ТП Маяк выведена в ремонт.

### **Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго»**

1. 28.11.2014г. ТП-211 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ ( с 08-00 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

### **Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети**

1. 10.11.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ЗТП-3 – замена провода. На время производства работ с 13-30 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 11.11.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ЗТП-10 – обрезка деревьев по ул. Коммунистическая. На время производства работ с 13-30 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 12.11.2014 г. РП-3 6 кВ Ф-612 п/ст «Аммиак 35/6 кВ»-демонтаж МВ-6 кВ в яч. №15. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 17.11.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр.Аэродромная –монтаж фурнитуры для прокладкиСИП-2. На время производства работ с 09-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 24.11.2014 г.ЗТП-2 –ревизия ЩО-70 . На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 24.11.2014 г.ВЛ-0,4 кВ гр.Аэродромная –монтаж СИП-2 по тех. присоединению . На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 07.11.2014г производились плановые работы на ВЛ-10кВ (ТП 3-6 - ТП 3-7) ПС «Сазанлей», текущий ремонт (обрезка деревьев, установка опор ). На время работ (с 09-45 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 14.11.2014 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-216 РУ-10кВ , Исш ПС «Сазанлей», текущий ремонт (замена ЛР на ВН) На время работ (с 09-00 до 14-45) потребители были запитаны по резервной схеме.
3. 17.11.2014г производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Сазанлей», текущий ремонт (монтаж провода ). На время работ (с 02-20 до 13-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 24.11.2014г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на РП/ТП-7 РУ-10кВ, яч.3, I сш ПС «Сазанлей», ( регулировка ШР). На время работ (с 09-10 до 16-00) потребители были запитаны по резервной схеме.

**Зам. начальника ПТО**

**К.Ю.Широков**