

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2015 году по состоянию на 01.12.2015 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 3.11.2015г производились плановые работы на РП-9 РУ-10 кВ яч.19 (ремонт концевой муфты КЛ-10 кВ). На время работ (с 09-50 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 5.11.2015г. производились плановые работы на ВЛ-6 кВ Ф-27 п/с «Дзержинская» (ремонт ЛР №4, ЛР №6). На время работ (с 6-00 до 12-21) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 12.11.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-11, (обрезка деревьев). На время работ (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 17.11.2015г. производились плановые работы на ТП-79 Т-2 (ремонт трансформатора). На время работ (с 09-25 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 20.11.2015г. производились плановые работы на ТП-82 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ (ППР). На время работ (с 14-00 до 14-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети

1. 2.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Верхняя» НЭР №3. На время работ (с 13-15 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 3.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Рынок» НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 14-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 3.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «ЛВЗ» НЭР №5. На время работ (с 9-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 5.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Мостовая» НЭР №2. На время работ (с 10-25 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 5.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Мостовая» НЭР №4. На время работ (с 9-20 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 5.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ КТП «Склады МГЗ» НЭР №5. На время работ (с 9-25 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 6.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Парк» НЭР №2. На время работ (с 9-15 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 9.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Горторг» НЭР №2. На время работ (с 13-15 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 9.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Мостовая» НЭР №4. На время работ (с 13-05 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 10.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Общежитие педагогического института» НЭР №2. На время работ (с 9-20 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 10.11.2015 г. 11-40 аварийное отключение Ф-10.04 ПС «Город» 12-11 включен повторно – успешно.
12. 10.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Школа №5» НЭР №2. На время работ (с 13-15 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
13. 11.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Интернат» НЭР №2. На время работ (с 9-20 до 12-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 11.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Пединститут» НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 12.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Советская» НЭР №2. На время работ (с 9-00 до 10-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
16. 13.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Лесхоз» НЭР №4. На время работ (с 9-25 до 15-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
17. 13.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Гагарина» НЭР №2. На время работ (с 9-50 до 12-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
18. 15.11.2015 г. 11-35 аварийное отключение Ф-10.21 ПС «Город». Причина отключения падение ветки на ВЛ-10кВ. 13-40 устранили, включили – успешно.

19. 15.11.2015 г. 11-55 аварийное отключение Ф-10.17 ПС «Город». Причина отключения падение ветки на ВЛ-10кВ. 12-30 устранили, включили – успешно.
20. 18.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «РСУ» НЭР №2. На время работ (с 13-35 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
21. 25.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Озерная» НЭР №4. На время работ (с 13-10 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

1. 02.11.2015 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.3 ЗТП -58 ул.Сосновая - монтаж ВЛИ-0,4 кВ по тех. присоединению. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 05.11.2015 г. ВЛ- 6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак» 35/6 – монтаж ВЛ-6 кВ до КТП-53,присоединение КТП-53. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 09.11.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП -90 ул.Зелёная – перетяжка ВЛ-0,4 кВ, обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 14-15 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 11.11.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП -1 ул.Свободы – устранение повреждения на ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 16.11.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.5 ЗТП -57 ул.Аэродромная – монтаж отпайки ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 19.11.2015 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ЗТП -58 ул.5-й Сосновый проезд - монтаж ВЛИ-0,4 кВ по тех. присоединению. На время производства работ с 09-00 до 15-00

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

7. 20.11.2015 г. ВЛ- 6 кВ Ф-630 от п/ст «Маркс» 110/35/6 – монтаж и подключение кабеля 6кВ в ЗТП - 120. На время производства работ с 09-45 до 10-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 25.11.2015 г. ВЛ- 6 кВ Ф-611 от п/ст «Маркс» 110/35/6 - ремонт РЛНД-10 на опоре 11-00/30. На время производства работ с 13-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

1. 02.11.2015г. ТП-205 Ревизия оборудования НЭР2, испытание электрооборудования. На время работ (с 09-00 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 03.11.2015г. ТП-117 1с.ш Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 09-00 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 03.11.2015г. РП-600 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 13-40 до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 05.11.2015г. ТП-127 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 08-50 до 11-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

5. 09.11.2015г. ТП-204 Ревизия оборудования НЭР2, испытание оборудования. На время работ (с 10-00 до 11-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

6. 11.11.2015г. ТП-40 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 08-40 до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

7. 11.11.2015г. ТП-69 рубильник «к Гагарина». Прорезка деревьев. На время работ (с 13-11 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

8. 13.11.2015г. ТП-164 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 13-11 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

9. 12.11.2015г. ТП-117 2с.ш. Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 08-40 до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

10. 16.11.2015г. ТП-56 Ревизия оборудования НЭР3, испытание эл. оборудования. На время работ (с 08-55 до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

11. 16.11.2015г. ТП-76 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 13-50 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

12. 17.11.2015г. РП-600 ревизия оборудования. На время работ (с 08-40 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 17.11.2015г. РП600 1с.ш. Ревизия оборудования НЭР2. На время работ (с 13-00 до 16-11ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельские городские электрические сети

1. 05.11.2015 г. с 9.00 до 12.00 – ТП – 323 – текущий ремонт. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 06.11.2015 г. с 9.00 до 16.00 – КЛЭП-10 кВ ф.7 от РП-20 до ТП-1110 – отыскания место повреждения. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 09.11.2015 г. с 13.00 до 17.00 – ЛЭП-6 кВ Ф.11 – установка траверз. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 12.11.2015 г. с 9.00 до 13.00 ТП-106 ВЛ-0,4 кВ - замена аварийной опоры. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена по нормальной схеме.
5. 18.11.2015 г. с 9.00 до 12.00 ТП-41 ВЛ-0,4 кВ рубильник «Город» – обрезка деревьев. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 23.11.2015 с 09.25 до 10.40 ТП-16 - устранение нагревов. На время работ потребитель был предупрежден о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителю была возобновлена.