

## **О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2020 году по состоянию на **30.11.2020** г.:

### **Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 09.11.2020г. производились плановые работы на ТП-4-5 РУ-10, РУ-0,4 кВ, тр-р (НЭР-2). На время работ (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 09.11.2020г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-158 Ф-5 (Замена опор, монтаж СИП). На время работ (с 8-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 11.11.2020г. производились плановые работы на ТП 253 Т-2 (Замена тр-ра). На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 19.11.2020г. производились плановые работы на ТП 9-8 Т-1 (Монтаж «0» шины). На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 23.11.2020г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-14 пс «Балаковская» (НЭР-5). На время работ (с 8-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

### **Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические сети**

1. 09.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Кузнечная» НЭР-2. На время работ (с 10-40 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
2. 09.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Овражная» НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
3. 10.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Революционная» НЭР-2. На время работ (с 10-07 до 11-41) потребители были предупреждены о

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

4. 10.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Полярная» НЭР-2. На время работ (с 13-39 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 11.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ШК-90» НЭР-2. На время работ (с 14-05 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 12.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Мельничная» НЭР-4. На время работ (с 13-40 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 12.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Резервная» НЭР-3. На время работ (с 10-10 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 12.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Жил.городок» НЭР-2. На время работ (с 13-40 до 15-11) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 13.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного на ВЛ-0,4кВ КТП «Высотная» НЭР-4 . На время работ (с 09-10 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 13.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на КТП «Восточная» НЭР-2. На время работ (с 09-20 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 16.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Ленина» НЭР-3. На время работ (с 09-00 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 16.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Коттеджи» НЭР-5. На время работ (с 09-40 до 13-30) потребители были предупреждены о

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 17.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Тир» НЭР-2. На время работ (с 10-35 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
14. 18.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «Горсад» НЭР-2. На время работ (с 09-27 до 11-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
15. 18.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.07 П/С «Город» от КТП «Пугачевская» до КТП «Северная» НЭР-5. На время работ (с 09-27 до 11-37) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
16. 19.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «PCY» НЭР-2. На время работ (с 13-48 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
17. 20.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «ЦРБ» НЭР-2. На время работ (с 09-00 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
18. 23.11.2020г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП «АТХ-7» НЭР-3. На время работ (с 13-32 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

#### **Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети»**

1. 02.11.2020г. от ТП-40. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 08-53ч. до 10-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

2. 02.11.2020г-03.11.2020 от ТП-59. ВЛ-0,4кВ. Работа по замене опоры. На время работ (с 08-32ч. до 08-38ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

3. 02.11.2020г. от ТП-133. Ревизия оборудования по НЭР-2, трансформатор №1. На время работ (с 13-25ч. до 15-46ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
4. 03.11.2020г от ТП-90. ВЛ-0,4кВ. Работа по замене опоры. На время работ (с 08-31ч. до 14-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
5. 03.11.2020г. от 59. ВЛ-0,4кВ. Работа по замене опоры. На время работ (с 08-52ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
6. 03.11.2020г. от ТП-26. Работа по замене провода на СИП. На время работ (с 13-20ч. до 14-22ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
7. 03.11.2020г. от 86-200. Перенос абонентов по ул. Революционной до пересечения с ул. Чернышевской. На время работ (с 13-40ч. до 14-12ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
8. 05.11.2020г. от ТП-59. Работа по установке опор. На время работ (с 08-40ч. до 16-14ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
9. 09.11.2020г. от ТП-226. Работа по установке опор, прокладке провода. На время работ (с 08-53ч. до 16-12ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
10. 13.11.2020г. от ТП-226 Работа по прокладке провода. На время работ (с 08-47ч. до 12-57ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
11. 16.11.2020г. ТП-59. Демонтаж провода ф-3. На время работ (с 08-37ч. до 16-04ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.
12. 16.11.2020г. от ТП-204. Работа по установке опор. На время работ (с 09-00ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

13. 17.11.2020г. от ТП-43. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,23кВ. На время работ (с 08-32ч. до 16-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

14. 17.11.2020г. от ТП-204. Работа по протяжке СИП. На время работ (с 08-53ч. до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

15. 18.11.2020г. от РП-200 до ТП-93. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-00ч. до 11-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

16. 18.11.2020г. от ТП-4 до ТП-43. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 13-55ч. до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

17. 18.11.2020г. от ТП-86. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 13-18ч. до 16-14ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

18. 19.11.2020г. от ТП-83. Работа по установке опор. На время работ (с 08-55ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

19. 19.11.2020г. от ТП-73. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-47ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

20. 23.11.2020г. от ТП-61. Прокладка кабеля на опоры, установка концевых муфт на ВЛИ-0,4 кВ. На время работ (с 09-01ч. до 16-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

21. 23.11.2020г. от ТП-5. Демонтаж провода от опоры №06-00/05 до 06-00/09. На время работ (с 09-45ч. до 12-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

22. 24.11.2020г. от ТП-60. Установка муфты на ВЛИ-0,4 кВ. На время работ (с 08-51ч. до 13-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

23. 24.11.2020г. от ТП-37. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-50ч. до 11-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

24. 24.11.2020г. от ТП-86. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 13-38ч. до 15-38ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

25. 24.11.2020г. от ТП-167. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 13-27ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

26. 25.11.2020г. от ТП-86. Заводка кабелей 0,4 кВ с ул. Революционной. На время работ (с 08-35ч. до 09-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

27. 25.11.2020г. от ТП-43. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-37ч. до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

28. 25.11.2020г. от ТП-41. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 13-23ч. до 16-12ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

29. 26.11.2020г. от ТП-86. Установка панели ЩО-70 ВРУ0,4 кВ разделка и присоединения кабелей 0,4 кВ (новых с ул. Революционной) . На время работ (с 08-30ч. до 15-22ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

30. 26.11.2020г. от ТП-29. Работы краном. На время работ (с 08-35ч. до 15-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

31. 26.11.2020г. от ТП-45 ф-1. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-54ч. до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

32. 26.11.2020г. от ТП-45 ф-4. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 13-56ч. до 16-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

33. 27.11.2020г. от ТП-45 ф-5. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-37ч. до 11-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

**Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети**

1. 02.11.2020 г. ВЛ-6кВ Ф-608 - работы по подключению КЛ-6кВ ПС «Маркс»110/35/6кВ. На время производства работ с 13-30 до 13-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
2. 02.11.2020 г. ТП-10 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 14-40 до 16-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
3. 03.11.2020 г. ВЛ-6кВ Ф-603 - работы по подключению КЛ-6кВ ПС «Маркс»110/35/6кВ. На время производства работ с 10-40 до 10-55 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
4. 03.11.2020 г. ТП-100 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 14-10 до 15-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
5. 05.11.2020 г. ВЛ-6кВ Ф-606 - работы по подключению КЛ-6кВ ПС «Маркс»110/35/6кВ. На время производства работ с 10-14 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
6. 09.11.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-114 – монтаж поста учета тех. присоединение. На время производства работ с 09-20 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
7. 11.11.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-29 – монтаж поста учета тех. присоединение. На время производства работ с 13-50 до 14-55 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
8. 11.11.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-49 – работы по НЭР-4. На время производства работ с 10-25 до 11-11 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
9. 12.11.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 – монтаж РЛНД работы по тех. присоединению. На время производства работ с 09-18 до 12-04 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

10. 12.11.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-630 – обрезка деревьев. На время производства работ с 14-45 до 16-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
11. 13.11.2020 г. ВЛ-0,4кВ ТП-3 – монтаж прибора учета. На время производства работ с 09-30 до 11-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
12. 16.11.2020 г. ВЛ-0,4кВ ТП-7 – монтаж прибора учета. На время производства работ с 10-40 до 11-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
13. 18.11.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-605 – работы по тех присоединению. На время производства работ с 09-17 до 12-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
14. 19.11.2020 г. ВЛ-0,4кВ ТП-49 – работы по НЭР-4. На время производства работ с 09-40 до 11-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
15. 20.11.2020 г. ВЛ-0,4кВ ТП-5 – монтаж поста учета на опоре. На время производства работ с 09-22 до 10-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
16. 23.11.2020 г. ВЛ-0,4кВ ТП-1 – монтаж поста учета на опоре. На время производства работ с 10-00 до 10-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии
17. 23.11.2020 г. ВЛ-0,4кВ ТП-127 – монтаж поста учета на опоре. На время производства работ с 13-40 до 14-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.
18. 24.11.2020 г. ВЛ-0,4кВ ТП-88 – монтаж поста учета на опоре. На время производства работ с 13-55 до 14-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

**Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельские межрайонные электрические сети**

- 05.11.2020 г. с 09.00 до 12.00 ч. ТП – 223 РУ – 0,4 кВ яч 1 с.ш. рубильник7 «Детская больница» вв.1, 2 с.ш. рубильник15 «Детская больница» вв.2 – замена трансформаторов тока СТЭЭ. На время проведения работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
- 05.11.2020 г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 рубильник «Фрунзе» – замена аварийной опоры по ул.Полиграфическая, 2. На время проведения работ

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.

- 12.11.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП – 133 – НЭР – 3. На время проведения работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
- 19.11.2020 г. с 13.00 до 17.00 ч. ТП – 122 РУ—6 кВ, РУ – 0,4 кВ – НЭР-3. На время проведения работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
- 20.11.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП – 1139 – НЭР-3. На время проведения работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена.
- 23.11.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. КТП – 303– НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.

Начальник ПТО

С.В. Капенкин